

#130725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
4402
7101
ВКТ-7
00260917
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,317	0	22,38	0	0	21,94	0	0	0	24	0	0	66,6	52	14,59	0,53	0,45	-
25.04.2025	0,269	0	23,29	0	0	22,84	0	0	0	24	0	0	66,5	52,4	14,14	0,53	0,45	-
26.04.2025	0,274	0	28,53	0	0	27,95	0	0	0	24	0	0	67,1	53,9	13,23	0,53	0,45	-
27.04.2025	0,343	0	24,54	0	0	24,06	0	0	0	24	0	0	66,8	50,8	15,94	0,54	0,45	-
28.04.2025	0,283	0	22,25	0	0	21,82	0	0	0	24	0	0	66,6	53,4	13,12	0,54	0,45	-
29.04.2025	0,347	0	29,48	0	0	28,88	0	0	0	24	0	0	67	53,2	13,8	0,54	0,45	-
30.04.2025	0,316	0	20,82	0	0	20,43	0	0	0	24	0	0	66,6	51,8	14,8	0,55	0,45	-
01.05.2025	0,304	0	24,95	0	0	24,46	0	0	0	24	0	0	67	53,3	13,73	0,55	0,45	-
02.05.2025	0,278	0	20,97	0	0	20,53	0	0	0	24	0	0	66,5	52,1	14,43	0,54	0,44	-
03.05.2025	0,283	0	20,62	0	0	20,24	0	0	0	24	0	1	65,4	51,6	13,81	0,54	0,45	-
04.05.2025	0,293	0	21,74	0	0	21,33	0	0	0	24	0	0	66,6	52,6	13,95	0,54	0,45	-
05.05.2025	0,288	0	26,43	0	0	25,88	0	0	0	24	0	0	67,2	53,5	13,62	0,53	0,46	-
06.05.2025	0,279	0	24,08	0	0	23,59	0	0	0	24	0	0	67,3	53,4	13,9	0,53	0,46	-
07.05.2025	0,281	0	20,34	0	0	19,9	0	0	0	24	0	0	69,9	54,8	15,05	0,54	0,46	-
08.05.2025	0,317	0	19,59	0	0	19,14	0	0	0	24	0	0	70,1	53,5	16,61	0,53	0,46	-
09.05.2025	0,329	0	18,92	0	0	18,49	0	0	0	24	0	0	69,9	52,6	17,32	0,53	0,46	-
10.05.2025	0,334	0	19,26	0	0	18,81	0	0	0	24	0	0	70	52,8	17,2	0,53	0,46	-
11.05.2025	0,309	0	18,06	0	0	17,66	0	0	0	24	0	0	69,4	52,8	16,6	0,53	0,46	-
12.05.2025	0,314	0	19,09	0	0	18,67	0	0	0	24	0	0	70,1	53,7	16,46	0,53	0,46	-
13.05.2025	0,252	0	17,63	0	0	17,25	0	0	0	24	0	0	69,8	54,6	15,13	0,52	0,46	-
14.05.2025	0,301	0	18,4	0	0	18	0	0	0	24	0	0	69,4	53	16,36	0,52	0,46	-
15.05.2025	0,325	0	22,25	0	0	21,76	0	0	0	24	0	0	69,1	54,8	14,34	0,52	0,46	-
16.05.2025	0,285	0	20,42	0	0	20	0	0	0	24	0	0	69,1	54,6	14,51	0,52	0,46	-
17.05.2025	0,294	0	19,03	0	0	18,61	0	0	0	24	0	0	69,4	54,2	15,2	0,52	0,46	-
18.05.2025	0,341	0	22,76	0	0	22,27	0	0	0	24	0	0	69,7	54,7	14,98	0,52	0,46	-
19.05.2025	0,318	0	23,85	0	0	23,37	0	0	0	24	0	0	69,5	56,1	13,41	0,52	0,46	-
20.05.2025	0,284	0	25,87	0	0	25,3	0	0	0	24	0	0	70,3	58,5	11,85	0,51	0,47	-
21.05.2025	0,263	0	24,44	0	0	23,93	0	0	0	24	0	0	69,9	59,4	10,51	0,51	0,47	-
22.05.2025	0,315	0	30,8	0	0	30,12	0	0	0	24	0	0	70,4	60,1	10,33	0,51	0,47	-
23.05.2025	0,276	0	29,51	0	0	28,84	0	0	0	24	0	0	70,1	60,9	9,17	0,51	0,47	-
Итого:	9,012	0	680,3	0	0	666,07	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,012																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	362,733	17657,33	0	440,9	17263,51	0	440,9
23.05.2025	371,745	18337,63	0	440,9	17929,58	0	440,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:51:45