

#5609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,852	46,47	45,46	45,46	24	0	1	69,1	50,4	18,69	0,52	0,43	-
27.04.2022	0,384	34,51	33,8	33,8	24	0	0	67,3	55,9	11,39	0,52	0,43	-
28.04.2022	0,384	34,03	33,31	33,31	24	0	0	67,8	56,2	11,53	0,53	0,44	-
29.04.2022	0,4	34,39	33,67	33,67	24	0	0	67,6	55,8	11,8	0,53	0,44	-
30.04.2022	0,384	36,29	35,57	35,57	24	0	0	67,8	56,9	10,85	0,53	0,44	-
01.05.2022	0,431	36,11	35,39	35,39	24	0	0	67,9	55,7	12,14	0,53	0,44	-
02.05.2022	0,43	36,1	35,38	35,38	24	0	0	67,8	55,6	12,16	0,53	0,43	-
03.05.2022	0,431	36,07	35,35	35,35	24	0	0	67,8	55,6	12,2	0,53	0,44	-
04.05.2022	0,407	36,16	35,44	35,44	24	0	0	67,6	56,2	11,41	0,53	0,44	-
05.05.2022	0,402	36,66	35,94	35,94	24	0	0	67,8	56,5	11,23	0,54	0,43	-
06.05.2022	0,373	37,01	36,29	36,29	24	0	0	67,7	57,4	10,28	0,53	0,44	-
07.05.2022	0,377	35,94	35,22	35,22	24	0	0	67,8	57,1	10,71	0,53	0,44	-
08.05.2022	0,407	35,93	35,21	35,21	24	0	0	67,7	56,2	11,57	0,53	0,44	-
09.05.2022	0,427	36,1	35,38	35,38	24	0	0	68	55,9	12,07	0,53	0,43	-
10.05.2022	0,4	35,83	35,11	35,11	24	0	0	67,8	56,5	11,35	0,53	0,43	-
11.05.2022	0,352	35,85	35,13	35,13	24	0	0	67,9	57,9	10,03	0,53	0,44	-
12.05.2022	0,386	35,62	34,9	34,9	24	0	0	67,7	56,6	11,09	0,53	0,44	-
13.05.2022	0,389	35,81	35,09	35,09	24	0	0	67,9	56,9	11,04	0,53	0,44	-
14.05.2022	0,4	35,9	35,18	35,18	24	0	0	67,8	56,4	11,32	0,53	0,43	-
15.05.2022	0,419	35,78	35,06	35,06	24	0	0	68	56	11,95	0,53	0,43	-
16.05.2022	0,412	35,64	34,92	34,92	24	0	0	67,8	56,1	11,76	0,53	0,44	-
17.05.2022	0,404	35,67	34,95	34,95	24	0	0	67,8	56,4	11,47	0,53	0,43	-
18.05.2022	0,457	35,26	34,54	34,54	24	0	0	67,8	54,6	13,2	0,53	0,43	-
19.05.2022	0,39	35,85	35,13	35,13	24	0	0	68,5	57,4	11,11	0,53	0,43	-
20.05.2022	0,34	35,15	34,43	34,43	24	0	0	68,2	58,3	9,87	0,52	0,43	-
21.05.2022	0,361	34,43	33,71	33,71	24	0	0	68	57,2	10,73	0,52	0,43	-
22.05.2022	0,384	34,63	33,91	33,91	24	0	0	67,8	56,4	11,37	0,53	0,43	-
23.05.2022	0,432	35,01	34,29	34,29	24	0	0	67,9	55,3	12,56	0,53	0,43	-
Итого:	11,615	1008,2	987,76	987,76	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,615												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	2273,459	199348,76	193542,67	193542,67
23.05.2022	2285,074	200356,96	194530,43	194530,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:55:06