

#5626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 0,373 | 98,99 | 96,92 | 96,92 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 64 | 3,83 | 0,51 | 0,45 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,385 | 99,29 | 97,23 | 97,23 | 24 | 0 | 0 | 68 | 64 | 3,95 | 0,51 | 0,45 | - |
| 26.05.2021 | 0,336 | 56,45 | 55,28 | 55,28 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 61,7 | 6,03 | 0,52 | 0,45 | - |
| 27.05.2021 | 0,367 | 26,1 | 25,62 | 25,62 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 52 | 14,37 | 0,52 | 0,45 | - |
| 28.05.2021 | 0,359 | 26,17 | 25,69 | 25,69 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 52,1 | 13,95 | 0,53 | 0,46 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,317 | 27,54 | 27,04 | 27,04 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 55,6 | 11,74 | 0,53 | 0,45 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,39 | 28,47 | 27,81 | 27,81 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 55,4 | 14 | 0,53 | 0,45 | - |
| 31.05.2021 | 0,396 | 27,89 | 27,3 | 27,3 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 54,6 | 14,57 | 0,53 | 0,45 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,331 | 29,71 | 29,02 | 29,02 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 57 | 11,49 | 0,49 | 0,42 | - |
| 02.06.2021 | 0,253 | 22,12 | 21,65 | 21,65 | 24 | 0 | 1 | 65,4 | 53,7 | 11,64 | 0,55 | 0,44 | - |
| 03.06.2021 | 0,341 | 33,72 | 33 | 33 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 56 | 10,33 | 0,55 | 0,44 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,358 | 33,88 | 33,16 | 33,16 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 55,9 | 10,73 | 0,56 | 0,44 | - |
| 05.06.2021 | 0,314 | 34,16 | 33,45 | 33,45 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 57,2 | 9,41 | 0,56 | 0,44 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,357 | 34,56 | 33,84 | 33,84 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 56,4 | 10,48 | 0,56 | 0,44 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,314 | 34,28 | 33,56 | 33,56 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 57,3 | 9,36 | 0,55 | 0,44 | - |
| 08.06.2021 | 0,315 | 34,08 | 33,36 | 33,36 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 57,3 | 9,47 | 0,55 | 0,44 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,286 | 33,18 | 32,46 | 32,46 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 55,8 | 8,8 | 0,55 | 0,44 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,291 | 33,49 | 32,77 | 32,77 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 55,4 | 8,83 | 0,55 | 0,44 | - |
| 11.06.2021 | 0,297 | 33,48 | 32,76 | 32,76 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 56,2 | 9,07 | 0,55 | 0,44 | - |
| 12.06.2021 | 0,305 | 33,2 | 32,51 | 32,51 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 54,2 | 9,34 | 0,55 | 0,44 | - |
| 13.06.2021 | 0,338 | 33,07 | 32,4 | 32,4 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 53,4 | 10,39 | 0,55 | 0,44 | - |
| 14.06.2021 | 0,331 | 33,24 | 32,52 | 32,52 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 53,6 | 10,29 | 0,54 | 0,44 | - |
| 15.06.2021 | 0,312 | 32,51 | 31,84 | 31,84 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 54,7 | 9,77 | 0,55 | 0,44 | - |
| 16.06.2021 | 0,315 | 33,54 | 32,82 | 32,82 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 54,3 | 9,59 | 0,55 | 0,44 | - |
| 17.06.2021 | 0,271 | 34,05 | 33,33 | 33,33 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 55,8 | 8,14 | 0,55 | 0,44 | - |
| 18.06.2021 | 0,255 | 34,19 | 33,47 | 33,47 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 56,5 | 7,58 | 0,56 | 0,44 | - |
| 19.06.2021 | 0,262 | 34,59 | 33,87 | 33,87 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 56,6 | 7,74 | 0,56 | 0,44 | - |
| 20.06.2021 | 0,311 | 34,78 | 34,06 | 34,06 | 24 | 0 | 0 | 65 | 55,8 | 9,19 | 0,56 | 0,44 | - |
| 21.06.2021 | 0,264 | 34,59 | 33,87 | 33,87 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 56,8 | 7,78 | 0,56 | 0,44 | - |
| 22.06.2021 | 0,249 | 34,66 | 33,94 | 33,94 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 57 | 7,33 | 0,56 | 0,44 | - |
| Итого: | 9,593 | 1119,98 | 1096,55 | 1096,55 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,593 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.05.2021 | 1802,473 | 168741,71 | 165208,55 | 165208,55 |
| 22.06.2021 | 1812,066 | 169861,69 | 166305,1 | 166305,1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 25.06.2021 9:46:34 |