

#5608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,332	35,11	34,39	34,39	24	0	0	67,6	58	9,67	0,53	0,43	-
25.05.2022	0,374	35,51	34,79	34,79	24	0	0	67,1	56,3	10,75	0,53	0,43	-
26.05.2022	0,358	36,7	35,98	35,98	24	0	0	67	57	10	0,53	0,43	-
27.05.2022	0,351	36,47	35,75	35,75	24	0	0	67	57	9,9	0,53	0,44	-
28.05.2022	0,338	35,1	34,38	34,38	24	0	0	66,7	56,9	9,77	0,54	0,43	-
29.05.2022	0,404	37,09	36,37	36,37	24	0	0	67	55,9	11,18	0,54	0,43	-
30.05.2022	0,362	37,12	36,4	36,4	24	0	0	67	57,1	9,91	0,53	0,43	-
31.05.2022	0,326	36,11	35,39	35,39	24	0	0	67	57,8	9,19	0,53	0,43	-
01.06.2022	0,362	35,81	35,09	35,09	24	0	0	66,8	56,5	10,32	0,53	0,43	-
02.06.2022	0,392	36,66	35,94	35,94	24	0	0	66,8	56	10,9	0,53	0,43	-
03.06.2022	0,327	35,9	35,18	35,18	24	0	0	66,9	57,7	9,27	0,53	0,43	-
04.06.2022	0,366	36,04	35,32	35,32	24	0	0	66,9	56,6	10,36	0,53	0,43	-
05.06.2022	0,451	36,21	35,49	35,49	24	0	0	66,9	54,2	12,75	0,53	0,43	-
06.06.2022	0,397	36,21	35,49	35,49	24	0	0	67	55,8	11,21	0,53	0,43	-
07.06.2022	0,355	36,24	35,52	35,52	24	0	0	67	57	9,99	0,53	0,43	-
08.06.2022	0,39	36,4	35,68	35,68	24	0	0	67,1	56,2	10,94	0,53	0,43	-
09.06.2022	0,366	36,37	35,65	35,65	24	0	0	67	56,8	10,27	0,53	0,43	-
10.06.2022	0,378	36,63	35,91	35,91	24	0	0	67,2	56,8	10,46	0,53	0,43	-
11.06.2022	0,369	36,52	35,8	35,8	24	0	0	67,6	57,3	10,34	0,53	0,43	-
12.06.2022	0,349	36,7	35,98	35,98	24	0	0	67,4	57,7	9,72	0,53	0,43	-
13.06.2022	0,383	36,58	35,86	35,86	24	0	0	67,3	56,6	10,68	0,53	0,43	-
14.06.2022	0,381	35,91	35,19	35,19	24	0	0	67,2	56,4	10,79	0,53	0,43	-
15.06.2022	0,363	36,17	35,45	35,45	24	0	0	67,2	56,9	10,29	0,53	0,43	-
16.06.2022	0,356	36,27	35,55	35,55	24	0	0	67,4	57,4	10,03	0,53	0,43	-
17.06.2022	0,385	36,33	35,61	35,61	24	0	0	67,4	56,6	10,77	0,53	0,43	-
18.06.2022	0,344	36,63	35,91	35,91	24	0	0	67,5	57,9	9,6	0,53	0,43	-
19.06.2022	0,388	36,52	35,8	35,8	24	0	0	67,4	56,6	10,86	0,53	0,43	-
20.06.2022	0,343	36,35	35,63	35,63	24	0	0	67,4	57,8	9,59	0,53	0,43	-
21.06.2022	0,322	36,3	35,58	35,58	24	0	0	67,2	58,1	9,04	0,53	0,43	-
22.06.2022	0,331	36,46	35,74	35,74	24	0	0	67,3	58	9,27	0,43	0,4	-
23.06.2022	0,151	17	16,69	16,69	24	0	1	65,8	56,8	9	0,52	0,43	-
Итого:	11,094	1105,42	1083,51	1083,51	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,094												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2285,074	200356,96	194530,43	194530,43
23.06.2022	2296,168	201462,38	195613,94	195613,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:46:41