

#5618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,271	0	22,38	0	0	21,95	0	0	0	24	0	0	65	53,9	11,13	0,55	0,46	-
25.05.2023	0,286	0	23,14	0	0	22,7	0	0	0	24	0	0	65	53,3	11,7	0,55	0,46	-
26.05.2023	0,301	0	23,93	0	0	23,43	0	0	0	24	0	0	65,2	53,7	11,48	0,55	0,46	-
27.05.2023	0,3	0	24,82	0	0	24,36	0	0	0	24	0	0	65,2	53,6	11,54	0,55	0,46	-
28.05.2023	0,341	0	25,74	0	0	25,23	0	0	0	24	0	0	65,4	52,7	12,65	0,56	0,46	-
29.05.2023	0,311	0	24,75	0	0	24,27	0	0	0	24	0	0	65,2	53,5	11,71	0,56	0,46	-
30.05.2023	0,327	0	24,91	0	0	24,42	0	0	0	24	0	0	65,2	53,4	11,88	0,55	0,46	-
31.05.2023	0,287	0	24,31	0	0	23,83	0	0	0	24	0	0	65,1	53,8	11,3	0,56	0,46	-
01.06.2023	0,319	0	24,43	0	0	23,96	0	0	0	24	0	0	65,2	53,3	11,97	0,56	0,46	-
02.06.2023	0,341	0	26,21	0	0	25,7	0	0	0	24	0	0	65,2	53	12,21	0,56	0,46	-
03.06.2023	0,339	0	26,1	0	0	25,6	0	0	0	24	0	0	65,3	53	12,24	0,56	0,46	-
04.06.2023	0,352	0	25,78	0	0	25,28	0	0	0	24	0	0	65,2	52,3	12,89	0,56	0,46	-
05.06.2023	0,328	0	25,1	0	0	24,6	0	0	0	24	0	0	65,3	53	12,27	0,56	0,46	-
06.06.2023	0,275	0	22,88	0	0	22,43	0	0	0	24	0	0	65	54	11,02	0,56	0,46	-
07.06.2023	0,284	0	23,03	0	0	22,58	0	0	0	24	0	0	65,2	53,7	11,49	0,56	0,46	-
08.06.2023	0,286	0	23,3	0	0	22,85	0	0	0	24	0	0	65,2	53,8	11,39	0,56	0,46	-
09.06.2023	0,251	0	22,15	0	0	21,73	0	0	0	24	0	0	65	54,4	10,65	0,55	0,46	-
10.06.2023	0,282	0	23,16	0	0	22,71	0	0	0	24	0	0	65,1	53,5	11,64	0,55	0,46	-
11.06.2023	0,318	0	24,69	0	0	24,21	0	0	0	24	0	0	65,2	52,9	12,25	0,55	0,45	-
12.06.2023	0,341	0	26,07	0	0	25,56	0	0	0	24	0	0	65,4	52,9	12,54	0,55	0,46	-
13.06.2023	0,303	0	24,2	0	0	23,71	0	0	0	24	0	0	65,2	53,6	11,64	0,56	0,46	-
14.06.2023	0,292	0	23,21	0	0	22,76	0	0	0	24	0	0	65,3	53,6	11,64	0,56	0,46	-
15.06.2023	0,322	0	24,59	0	0	24,1	0	0	0	24	0	0	65,3	53,2	12,08	0,54	0,45	-
16.06.2023	0,3	0	23,5	0	0	23,05	0	0	0	24	0	0	65,2	53,1	12,09	0,53	0,45	-
17.06.2023	0,275	0	22,62	0	0	22,17	0	0	0	24	0	0	65,2	53,6	11,54	0,55	0,45	-
18.06.2023	0,287	0	22,84	0	0	22,39	0	0	0	24	0	0	65,2	53,3	11,84	0,55	0,46	-
19.06.2023	0,227	0	20,49	0	0	20,11	0	0	0	24	0	0	65	54,4	10,61	0,54	0,45	-
20.06.2023	0,271	0	22,19	0	0	21,78	0	0	0	24	0	0	65,2	53,6	11,65	0,54	0,45	-
21.06.2023	0,247	0	21,04	0	0	20,6	0	0	0	24	0	0	65	54,2	10,86	0,55	0,45	-
22.06.2023	0,236	0	20,9	0	0	20,5	0	0	0	24	0	0	65	54,5	10,46	0,54	0,45	-
23.06.2023	0,211	0	19,16	0	0	18,77	0	0	0	24	0	0	64,9	54,6	10,31	0,54	0,45	-
Итого:	9,111	0	731,62	0	0	717,34	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,111																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2023	2735,545	226258,83	0	137,76	219854,39	211512,14	137,76
23.06.2023	2744,656	226990,45	0	137,76	220571,73	211512,14	137,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:16:57