

#5619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,283	0	22,33	0	0	21,89	0	0	0	24	0	0	65,2	53,1	12,04	0,54	0,45	-
25.06.2023	0,28	0	23,25	0	0	22,78	0	0	0	24	0	0	65,1	53,5	11,68	0,54	0,45	-
26.06.2023	0,262	0	22,08	0	0	21,65	0	0	0	24	0	0	65,1	53,7	11,34	0,53	0,46	-
27.06.2023	0,267	0	18,75	0	0	18,39	0	0	0	24	0	0	67	53,1	13,85	0,54	0,46	-
28.06.2023	0,282	0	18,01	0	0	17,63	0	0	0	24	0	0	67,4	52,5	14,9	0,52	0,47	-
29.06.2023	0,281	0	38,34	0	0	37,64	0	0	0	24	0	0	61,6	53	8,6	0,53	0,47	-
30.06.2023	0,275	0	16,18	0	0	15,81	0	0	0	24	0	0	68,4	53,3	15,13	0,53	0,47	-
01.07.2023	0,24	0	15,63	0	0	15,33	0	0	0	24	0	0	68,2	53,4	14,83	0,53	0,47	-
02.07.2023	0,314	0	18,04	0	0	17,67	0	0	0	24	0	0	68,4	52	16,49	0,53	0,47	-
03.07.2023	0,285	0	16,82	0	0	16,47	0	0	0	24	0	0	68,1	52,1	16,01	0,53	0,47	-
04.07.2023	0,291	0	17,02	0	0	16,63	0	0	0	24	0	0	68,4	52,1	16,31	0,53	0,47	-
05.07.2023	0,257	0	15,99	0	0	15,66	0	0	0	24	0	0	68,1	52,8	15,24	0,54	0,47	-
06.07.2023	0,307	0	17,52	0	0	17,15	0	0	0	24	0	0	68,6	51,8	16,74	0,54	0,47	-
07.07.2023	0,25	0	16,3	0	0	15,96	0	0	0	24	0	0	67,9	52,9	14,93	0,54	0,47	-
08.07.2023	0,279	0	16,97	0	0	16,62	0	0	0	24	0	0	68,1	52,3	15,82	0,54	0,47	-
09.07.2023	0,317	0	17,77	0	0	17,4	0	0	0	24	0	0	68,7	51,6	17,01	0,53	0,47	-
10.07.2023	0,279	0	16,3	0	0	15,96	0	0	0	24	0	0	68,8	52,6	16,17	0,53	0,46	-
11.07.2023	0,273	0	16,87	0	0	16,5	0	0	0	24	0	0	68	52,2	15,81	0,52	0,45	-
12.07.2023	0,26	0	17,31	0	0	16,97	0	0	0	24	0	0	67,2	53	14,25	0,52	0,45	-
13.07.2023	0,257	0	21,69	0	0	21,27	0	0	0	24	0	0	64,8	53,9	10,88	0,52	0,45	-
14.07.2023	0,258	0	21,05	0	0	20,65	0	0	0	24	0	0	65,2	53,6	11,56	0,52	0,45	-
15.07.2023	0,279	0	21,68	0	0	21,23	0	0	0	24	0	0	65,2	53,1	12,06	0,52	0,45	-
16.07.2023	0,261	0	21,57	0	0	21,12	0	0	0	24	0	0	65,2	53,5	11,66	0,52	0,45	-
17.07.2023	0,231	0	20,14	0	0	19,72	0	0	0	24	0	0	65	53,9	11,1	0,52	0,45	-
18.07.2023	0,232	0	19,85	0	0	19,49	0	0	0	24	0	0	65	54	11,01	0,52	0,45	-
19.07.2023	0,288	0	22,57	0	0	22,11	0	0	0	24	0	0	65,1	53	12,11	0,52	0,45	-
20.07.2023	0,268	0	20,81	0	0	20,41	0	0	0	24	0	0	65	53,1	11,92	0,53	0,45	-
21.07.2023	0,263	0	21,26	0	0	20,83	0	0	0	24	0	0	65	53,5	11,53	0,53	0,45	-
22.07.2023	0,291	0	22,34	0	0	21,91	0	0	0	24	0	0	65,1	53	12,14	0,53	0,45	-
23.07.2023	0,3	0	23,44	0	0	22,96	0	0	0	24	0	0	65,2	53,4	11,8	0,53	0,45	-
Итого:	8,21	0	597,88	0	0	585,81	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,21																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	2744,656	226990,45	0	137,76	220571,73	211512,14	137,76
23.07.2023	2752,866	227588,33	0	137,76	221157,54	211512,14	137,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:51:20