

#28572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,271	0	21,5	0	0	21,06	0	0	0	24	0	0	65,1	53,1	11,97	0,53	0,45	-
25.07.2023	0,261	0	21,21	0	0	20,79	0	0	0	24	0	0	65	53,1	11,91	0,53	0,45	-
26.07.2023	0,289	0	22,41	0	0	21,96	0	0	0	24	0	0	65,2	53	12,22	0,53	0,45	-
27.07.2023	0,294	0	22,61	0	0	22,17	0	0	0	24	0	0	65,1	52,8	12,26	0,53	0,45	-
28.07.2023	0,274	0	21,44	0	0	21,03	0	0	0	24	0	0	65	53,1	11,92	0,53	0,45	-
29.07.2023	0,268	0	21,45	0	0	21,04	0	0	0	24	0	0	65	53,1	11,87	0,53	0,45	-
30.07.2023	0,297	0	22,19	0	0	21,76	0	0	0	24	0	0	65,2	52,5	12,64	0,53	0,45	-
31.07.2023	0,278	0	22,26	0	0	21,82	0	0	0	24	0	0	65,1	53,1	11,98	0,55	0,45	-
01.08.2023	0,291	0	21,87	0	0	21,45	0	0	0	24	0	0	65,2	52,5	12,71	0,35	0,36	-
02.08.2023	0,146	0	7,81	0	0	7,7	0	0	0	24	0	0	60,2	38,2	21,94	0,29	0,31	-
03.08.2023	0,098	0	5,57	0	0	5,57	0	0	0	24	0	0	51,3	33,6	17,69	0,4	0,38	-
04.08.2023	0,257	0	15,49	0	0	15,21	0	0	0	24	0	0	65	45	19,97	0,46	0,42	-
05.08.2023	0,238	0	15,89	0	0	15,54	0	0	0	24	0	0	67,8	52,9	14,89	0,45	0,42	-
06.08.2023	0,294	0	18,24	0	0	17,85	0	0	0	24	0	0	67,3	51,8	15,49	0,44	0,42	-
07.08.2023	0,243	0	16,91	0	0	16,58	0	0	0	24	0	0	66,9	53,1	13,82	0,44	0,43	-
08.08.2023	0,236	0	15,07	0	0	14,73	0	0	0	24	0	0	67,8	52,9	14,89	0,44	0,43	-
09.08.2023	0,282	0	16,07	0	0	15,73	0	0	0	24	0	0	68,3	51,8	16,55	0,44	0,43	-
10.08.2023	0,305	0	17,35	0	0	16,99	0	0	0	24	0	0	68,3	51,5	16,73	0,44	0,43	-
11.08.2023	0,267	0	16,5	0	0	16,14	0	0	0	24	0	0	67,7	52,4	15,29	0,44	0,43	-
12.08.2023	0,288	0	17,61	0	0	17,26	0	0	0	24	0	0	67,6	51,7	15,92	0,44	0,43	-
13.08.2023	0,257	0	16,04	0	0	15,69	0	0	0	24	0	0	67,9	52,6	15,3	0,44	0,43	-
14.08.2023	0,281	0	16,19	0	0	15,86	0	0	0	24	0	0	68,2	51,6	16,57	0,47	0,44	-
15.08.2023	0,247	0	15,52	0	0	15,17	0	0	0	24	0	0	66,8	50,3	16,55	0,54	0,45	-
16.08.2023	0,241	0	22,3	0	0	21,93	0	0	0	24	0	0	64,2	53,9	10,28	0,54	0,45	-
17.08.2023	0,244	0	18,4	0	0	18,04	0	0	0	24	0	0	65,6	53,2	12,39	0,53	0,45	-
18.08.2023	0,25	0	18,14	0	0	17,78	0	0	0	24	0	0	65,5	52,6	12,86	0,53	0,45	-
19.08.2023	0,249	0	17,68	0	0	17,31	0	0	0	24	0	0	66	52,4	13,65	0,53	0,45	-
20.08.2023	0,283	0	18,2	0	0	17,82	0	0	0	24	0	0	67,1	52	15,12	0,53	0,45	-
21.08.2023	0,243	0	16,41	0	0	16,07	0	0	0	24	0	0	66,8	52,5	14,3	0,53	0,45	-
22.08.2023	0,244	0	16,67	0	0	16,34	0	0	0	24	0	0	66,2	52,5	13,73	0,53	0,45	-
23.08.2023	0,246	0	16,21	0	0	15,88	0	0	0	24	0	0	66,6	52,5	14,16	0,52	0,45	-
Итого:	7,962	0	551,21	0	0	540,27	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,962																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	2752,866	227588,33	0	137,76	221157,54	211512,14	137,76
23.08.2023	2760,828	228139,54	0	137,76	221697,81	211512,14	137,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 7:36:13