

#92709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7101  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260917  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.08.2024	0,368	0	58,81	0	3,01	57,62	0	3,01	3,01	24	0	0	66,9	56,8	10,13	0,55	0,45	-
02.08.2024	0,365	0	16,75	0	3,07	16,44	0	3,07	3,07	24	0	0	65	50,7	14,24	0,55	0,44	-
03.08.2024	0,343	0	14,47	0	3,05	14,2	0	3,05	3,05	24	0	0	64,3	49,8	14,57	0,54	0,44	-
04.08.2024	0,354	0	14,83	0	3,07	14,53	0	3,07	3,07	24	0	0	64,6	49,5	15,08	0,54	0,44	-
05.08.2024	0,364	0	15,55	0	3,05	15,27	0	3,05	3,05	24	0	0	64,7	50,4	14,32	0,48	0,44	-
06.08.2024	0,326	0	12,19	0	3,11	11,94	0	3,11	3,11	24	0	0	64,7	46,8	17,97	0,44	0,43	-
07.08.2024	0,317	0	9,33	0	3,15	9,11	0	3,15	3,15	24	0	0	65,5	45,2	20,26	0,44	0,43	-
08.08.2024	0,342	0	10,73	0	3,12	10,47	0	3,12	3,12	24	0	0	66,1	44,4	21,75	0,44	0,43	-
09.08.2024	0,318	0	9,9	0	3,1	9,7	0	3,1	3,1	24	0	0	65,9	45,6	20,25	0,44	0,43	-
10.08.2024	0,34	0	10,24	0	3,12	10,01	0	3,12	3,12	24	0	0	65,6	44,1	21,53	0,44	0,43	-
11.08.2024	0,377	0	11,22	0	3,14	10,99	0	3,14	3,14	24	0	0	66	43,3	22,68	0,44	0,43	-
12.08.2024	0,341	0	10,82	0	3,16	10,59	0	3,16	3,16	24	0	0	66,4	45,8	20,6	0,44	0,43	-
13.08.2024	0,319	0	10,48	0	3,2	10,23	0	3,2	3,2	24	0	0	66,2	47,4	18,81	0,44	0,43	-
14.08.2024	0,348	0	10,68	0	3,16	10,43	0	3,16	3,16	24	0	0	66,1	43,8	22,29	0,44	0,43	-
15.08.2024	0,323	0	9,51	0	3,11	9,28	0	3,11	3,11	24	0	0	66,1	44,2	21,9	0,44	0,43	-
16.08.2024	0,318	0	9,3	0	3,05	9,08	0	3,05	3,05	24	0	0	66	45,3	20,66	0,44	0,43	-
17.08.2024	0,308	0	9,26	0	3	9,04	0	3	3	24	0	0	65,8	43,8	22,06	0,44	0,43	-
18.08.2024	0,348	0	9,85	0	3	9,63	0	3	3	24	0	0	66	42,5	23,47	0,44	0,43	-
19.08.2024	0,304	0	9,14	0	2,99	8,93	0	2,99	2,99	24	0	0	66	45,2	20,82	0,44	0,43	-
20.08.2024	0,333	0	10,16	0	3,06	9,94	0	3,06	3,06	24	0	0	66,3	44,7	21,57	0,44	0,43	-
21.08.2024	0,328	0	10,24	0	3,04	10,01	0	3,04	3,04	24	0	0	66,2	44,7	21,56	0,48	0,44	-
22.08.2024	0,34	0	12,22	0	3,1	11,96	0	3,1	3,1	24	0	0	66,2	48,8	17,31	0,56	0,46	-
23.08.2024	0,363	0	16,84	0	3,1	16,53	0	3,1	3,1	24	0	0	65,5	51	14,54	0,56	0,46	-
Итого:	7,787	0	312,52	0	70,96	305,93	0	70,96	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,787																	

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.07.2024	3,623	598,04	0	25,55	585,81	0	25,55
23.08.2024	11,41	910,56	0	96,51	891,74	0	96,51

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 13:33:01