

#5623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,295	30,29	29,79	29,79	24	0	0	64,4	54,4	9,95	0,52	0,43	-
25.08.2021	0,303	30,31	29,82	29,82	24	0	0	64,3	54,1	10,18	0,52	0,43	-
26.08.2021	0,262	29,61	29,13	29,13	24	0	0	64	55	9,08	0,51	0,43	-
27.08.2021	0,21	27,55	27,09	27,09	24	0	1	64	56,3	7,7	0,51	0,43	-
28.08.2021	0,14	28,76	28,28	28,28	24	0	0	63,8	58,8	4,91	0,52	0,43	-
29.08.2021	0,154	29,49	29,01	29,01	24	0	0	64	58,6	5,36	0,52	0,43	-
30.08.2021	0,136	29,42	28,94	28,94	24	0	0	64,2	59,5	4,69	0,51	0,43	-
31.08.2021	0,114	28,41	27,93	27,93	24	0	0	64	59,9	4,13	0,28	0,25	-
01.09.2021	0,046	12,98	12,77	12,77	24	0	1	63,9	60,3	3,61	0,3	0,26	-
02.09.2021	0,145	13,96	13,74	13,74	24	0	1	63,3	52,6	10,62	0,52	0,43	-
03.09.2021	0,243	30,19	29,71	29,71	24	0	0	64,2	56	8,22	0,52	0,43	-
04.09.2021	0,276	30,07	29,58	29,58	24	0	0	64	54,7	9,3	0,52	0,43	-
05.09.2021	0,281	29,8	29,29	29,29	24	0	0	64,2	54,6	9,57	0,52	0,43	-
06.09.2021	0,24	29,55	29,07	29,07	24	0	0	63,8	55,5	8,3	0,52	0,43	-
07.09.2021	0,217	29,96	29,48	29,48	24	0	0	64	56,7	7,29	0,52	0,43	-
08.09.2021	0,274	30,11	29,63	29,63	24	0	0	63,8	54,6	9,2	0,52	0,43	-
09.09.2021	0,262	30,59	30,11	30,11	24	0	0	64	55,3	8,73	0,52	0,43	-
10.09.2021	0,242	30,62	30,14	30,14	24	0	0	63,9	56	7,98	0,53	0,43	-
11.09.2021	0,234	30,79	30,31	30,31	24	0	0	64,1	56,4	7,7	0,53	0,43	-
12.09.2021	0,239	30,87	30,39	30,39	24	0	0	63,8	55,9	7,87	0,53	0,43	-
13.09.2021	0,252	30,78	30,29	30,29	24	0	0	64	55,7	8,36	0,52	0,43	-
14.09.2021	0,23	29,84	29,36	29,36	24	0	0	63,7	55,8	7,87	0,52	0,43	-
15.09.2021	0,227	30,14	29,66	29,66	24	0	0	63,6	55,9	7,62	0,51	0,43	-
16.09.2021	0,26	28,75	28,27	28,27	24	0	0	63,1	54	9,09	0,52	0,43	-
17.09.2021	0,232	29,03	28,52	28,52	24	0	0	64,1	55,9	8,15	0,51	0,43	-
18.09.2021	0,248	28,61	28,13	28,13	24	0	0	64	55,1	8,84	0,51	0,43	-
19.09.2021	0,257	28,73	28,25	28,25	24	0	0	64	54,9	9,13	0,51	0,43	-
20.09.2021	0,285	28,55	28,07	28,07	24	0	0	63,9	53,6	10,23	0,51	0,43	-
21.09.2021	0,259	28,46	27,98	27,98	24	0	0	64	54,6	9,37	0,52	0,43	-
22.09.2021	0,246	29,08	28,6	28,6	24	0	0	63,9	55,3	8,58	0,51	0,43	-
23.09.2021	0,253	28,83	28,35	28,35	24	0	0	63,9	55	8,9	0,51	0,43	-
Итого:	7,062	884,13	869,69	869,69	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,062												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1825,1	171326,35	167741,51	167741,51
23.09.2021	1832,162	172210,48	168611,2	168611,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:10:11