

#5611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,24 | 19,77 | 19,41 | 19,41 | 24 | 0 | 1 | 63,8 | 51,5 | 12,26 | 0,43 | 0,41 | - |
| 25.08.2022 | 0,246 | 20,28 | 19,81 | 19,81 | 24 | 0 | 1 | 64,1 | 51,6 | 12,52 | 0,43 | 0,41 | - |
| 26.08.2022 | 0,238 | 18,86 | 18,49 | 18,49 | 24 | 0 | 1 | 65,5 | 52,5 | 12,97 | 0,42 | 0,41 | - |
| 27.08.2022 | 0,275 | 18,28 | 17,8 | 17,8 | 24 | 0 | 1 | 68 | 52,7 | 15,37 | 0,42 | 0,4 | - |
| 28.08.2022 | 0,27 | 18,36 | 17,89 | 17,89 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 53,3 | 14,99 | 0,42 | 0,41 | - |
| 29.08.2022 | 0,255 | 16,39 | 16,05 | 16,05 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 51,9 | 15,73 | 0,44 | 0,42 | - |
| 30.08.2022 | 0,264 | 20,18 | 19,79 | 19,79 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 54,1 | 13,23 | 0,54 | 0,42 | - |
| 31.08.2022 | 0,333 | 38,68 | 37,92 | 37,92 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58,7 | 8,72 | 0,57 | 0,42 | - |
| 01.09.2022 | 0,325 | 41,86 | 41,14 | 41,14 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 56,9 | 7,91 | 0,44 | 0,39 | - |
| 02.09.2022 | 0,19 | 20,26 | 19,9 | 19,9 | 24 | 0 | 1 | 64,6 | 55,1 | 9,49 | 0,42 | 0,42 | - |
| 03.09.2022 | 0,269 | 13,81 | 13,57 | 13,57 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 46,8 | 19,96 | 0,42 | 0,42 | - |
| 04.09.2022 | 0,282 | 13,81 | 13,57 | 13,57 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 46,2 | 20,93 | 0,51 | 0,45 | - |
| 05.09.2022 | 0,29 | 27,74 | 27,21 | 27,21 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 56,6 | 10,72 | 0,57 | 0,46 | - |
| 06.09.2022 | 0,312 | 35,5 | 34,8 | 34,8 | 24 | 0 | 1 | 64,5 | 55,5 | 8,94 | 0,56 | 0,44 | - |
| 07.09.2022 | 0,308 | 38,68 | 37,96 | 37,96 | 24 | 0 | 0 | 64 | 55,9 | 8,13 | 0,55 | 0,42 | - |
| 08.09.2022 | 0,36 | 40,63 | 39,91 | 39,91 | 24 | 0 | 0 | 64 | 55 | 8,96 | 0,55 | 0,42 | - |
| 09.09.2022 | 0,318 | 40,5 | 39,78 | 39,78 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 55,9 | 8 | 0,55 | 0,42 | - |
| 10.09.2022 | 0,293 | 41,08 | 40,36 | 40,36 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 56,5 | 7,32 | 0,56 | 0,42 | - |
| 11.09.2022 | 0,406 | 41,88 | 41,16 | 41,16 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 54,7 | 9,87 | 0,56 | 0,42 | - |
| 12.09.2022 | 0,322 | 42,07 | 41,35 | 41,35 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56,8 | 7,81 | 0,56 | 0,42 | - |
| 13.09.2022 | 0,351 | 41,78 | 41,04 | 41,04 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56,1 | 8,5 | 0,56 | 0,42 | - |
| 14.09.2022 | 0,335 | 41,64 | 40,92 | 40,92 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56,5 | 8,18 | 0,56 | 0,42 | - |
| 15.09.2022 | 0,356 | 41,72 | 41 | 41 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56 | 8,61 | 0,56 | 0,42 | - |
| 16.09.2022 | 0,351 | 40,8 | 40,08 | 40,08 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 55,6 | 8,77 | 0,56 | 0,42 | - |
| 17.09.2022 | 0,344 | 40,37 | 39,65 | 39,65 | 24 | 0 | 0 | 64 | 55,4 | 8,66 | 0,56 | 0,42 | - |
| 18.09.2022 | 0,43 | 41,19 | 40,47 | 40,47 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 53,9 | 10,71 | 0,56 | 0,42 | - |
| 19.09.2022 | 0,343 | 40,47 | 39,75 | 39,75 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 55,6 | 8,62 | 0,55 | 0,42 | - |
| 20.09.2022 | 0,385 | 40,19 | 39,47 | 39,47 | 24 | 0 | 0 | 64 | 54,3 | 9,75 | 0,55 | 0,43 | - |
| 21.09.2022 | 0,365 | 39,74 | 39,02 | 39,02 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 54,7 | 9,38 | 0,55 | 0,43 | - |
| 22.09.2022 | 0,354 | 40,05 | 39,33 | 39,33 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 55,3 | 9,01 | 0,55 | 0,43 | - |
| 23.09.2022 | 0,333 | 40,13 | 39,41 | 39,41 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 55,6 | 8,47 | 0,56 | 0,43 | - |
| Итого: | 9,743 | 1016,7 | 998,01 | 998,01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,743 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 23.08.2022 | 2313,766 | 203328,6 | 197441,55 | 197441,55 |
| 23.09.2022 | 2323,509 | 204345,3 | 198439,56 | 198439,56 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:44:16