

#34609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18,62 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 52,5 | 12,96 | 0,52 | 0,45 | - |
| 25.08.2023 | 0,228 | 0 | 18,65 | 0 | 0 | 18,29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53,2 | 11,63 | 0,53 | 0,45 | - |
| 26.08.2023 | 0,247 | 0 | 19,04 | 0 | 0 | 18,69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 52,8 | 12,45 | 0,53 | 0,45 | - |
| 27.08.2023 | 0,24 | 0 | 17,79 | 0 | 0 | 17,42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 52,8 | 12,63 | 0,53 | 0,45 | - |
| 28.08.2023 | 0,26 | 0 | 18,84 | 0 | 0 | 18,48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 52,9 | 12,89 | 0,54 | 0,45 | - |
| 29.08.2023 | 0,216 | 0 | 17,98 | 0 | 0 | 17,65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 53,5 | 11,43 | 0,54 | 0,45 | - |
| 30.08.2023 | 0,253 | 0 | 20,16 | 0 | 0 | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,8 | 11,73 | 0,54 | 0,45 | - |
| 31.08.2023 | 0,254 | 0 | 21,04 | 0 | 0 | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 53 | 11,51 | 0,53 | 0,45 | - |
| 01.09.2023 | 0,263 | 0 | 19,78 | 0 | 0 | 19,39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 52,4 | 12,68 | 0,54 | 0,45 | - |
| 02.09.2023 | 0,234 | 0 | 19,03 | 0 | 0 | 18,66 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 53 | 11,7 | 0,53 | 0,45 | - |
| 03.09.2023 | 0,294 | 0 | 21,52 | 0 | 0 | 21,06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,4 | 12,61 | 0,54 | 0,45 | - |
| 04.09.2023 | 0,245 | 0 | 18,88 | 0 | 0 | 18,52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,7 | 12,12 | 0,54 | 0,43 | - |
| 05.09.2023 | 0,179 | 0 | 14,24 | 0 | 0 | 13,96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 65 | 54,1 | 10,89 | 0,54 | 0,43 | - |
| 06.09.2023 | 0,188 | 0 | 15,17 | 0 | 0 | 14,86 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 65,1 | 49,8 | 15,28 | 0,53 | 0,45 | - |
| 07.09.2023 | 0,274 | 0 | 20,25 | 0 | 0 | 19,85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 52,4 | 12,73 | 0,53 | 0,45 | - |
| 08.09.2023 | 0,222 | 0 | 18,03 | 0 | 0 | 17,69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53,3 | 11,44 | 0,54 | 0,45 | - |
| 09.09.2023 | 0,269 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 19,24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,1 | 12,93 | 0,53 | 0,45 | - |
| 10.09.2023 | 0,26 | 0 | 19,42 | 0 | 0 | 19,05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,4 | 12,39 | 0,54 | 0,45 | - |
| 11.09.2023 | 0,233 | 0 | 17,99 | 0 | 0 | 17,65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,8 | 12,03 | 0,53 | 0,45 | - |
| 12.09.2023 | 0,258 | 0 | 19,84 | 0 | 0 | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,5 | 12,34 | 0,54 | 0,45 | - |
| 13.09.2023 | 0,238 | 0 | 18,49 | 0 | 0 | 18,13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12,05 | 0,53 | 0,45 | - |
| 14.09.2023 | 0,246 | 0 | 18,85 | 0 | 0 | 18,46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,7 | 12,23 | 0,53 | 0,45 | - |
| 15.09.2023 | 0,249 | 0 | 18,59 | 0 | 0 | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,5 | 12,33 | 0,53 | 0,45 | - |
| 16.09.2023 | 0,236 | 0 | 18,24 | 0 | 0 | 17,87 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,3 | 12,43 | 0,53 | 0,45 | - |
| 17.09.2023 | 0,254 | 0 | 19,19 | 0 | 0 | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52,5 | 12,38 | 0,53 | 0,45 | - |
| 18.09.2023 | 0,255 | 0 | 18,69 | 0 | 0 | 18,34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52,4 | 12,46 | 0,53 | 0,45 | - |
| 19.09.2023 | 0,226 | 0 | 17,44 | 0 | 0 | 17,09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 52,7 | 11,94 | 0,53 | 0,45 | - |
| 20.09.2023 | 0,265 | 0 | 19,51 | 0 | 0 | 19,14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,1 | 12,78 | 0,53 | 0,45 | - |
| 21.09.2023 | 0,285 | 0 | 19,99 | 0 | 0 | 19,59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 51,9 | 13,13 | 0,53 | 0,45 | - |
| 22.09.2023 | 0,222 | 0 | 17,38 | 0 | 0 | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,9 | 11,94 | 0,53 | 0,45 | - |
| 23.09.2023 | 0,246 | 0 | 18,34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52,3 | 12,62 | 0,53 | 0,45 | - |
| Итого: | 7,6 | 0 | 580,96 | 0 | 0 | 569,65 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.08.2023 | 2760,828 | 228139,54 | 0 | 137,76 | 221697,81 | 211512,14 | 137,76 |
| 23.09.2023 | 2768,428 | 228720,5 | 0 | 137,76 | 222267,46 | 211512,14 | 137,76 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:59:32