

#95048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,368	0	16,03	0	3,05	15,73	0	3,05	3,05	24	0	0	65	50,3	14,75	0,56	0,46	-
25.08.2024	0,364	0	17,23	0	3	16,89	0	3	3	24	0	0	65,2	50,8	14,38	0,56	0,47	-
26.08.2024	0,358	0	16,06	0	3,04	15,76	0	3,04	3,04	24	0	0	65,2	50,8	14,49	0,55	0,48	-
27.08.2024	0,366	0	17,69	0	3,11	17,36	0	3,11	3,11	24	0	0	65	49,7	15,35	0,55	0,49	-
28.08.2024	0,391	0	18,25	0	3,11	17,9	0	3,11	3,11	24	0	0	65,1	48,4	16,72	0,55	0,48	-
29.08.2024	0,357	0	15,75	0	3,08	15,43	0	3,08	3,08	24	0	0	65,1	49,5	15,57	0,55	0,46	-
30.08.2024	0,345	0	15,48	0	2,99	15,18	0	2,99	2,99	24	0	0	65,5	51,4	14,09	0,55	0,44	-
31.08.2024	0,368	0	17,1	0	2,96	16,76	0	2,96	2,96	24	0	0	65,2	51,2	14,02	0,55	0,44	-
01.09.2024	0,374	0	18,42	0	3,06	18,07	0	3,06	3,06	24	0	0	65,3	51,6	13,72	0,54	0,45	-
02.09.2024	0,37	0	16,63	0	3,08	16,32	0	3,08	3,08	24	0	0	64,8	50,9	13,96	0,54	0,45	-
03.09.2024	0,342	0	15,22	0	3,06	14,92	0	3,06	3,06	24	0	0	64,8	49,5	15,33	0,54	0,45	-
04.09.2024	0,376	0	15,73	0	3,03	15,41	0	3,03	3,03	24	0	0	64,6	48,2	16,37	0,54	0,45	-
05.09.2024	0,372	0	18,59	0	2,99	18,24	0	2,99	2,99	24	0	0	65,1	51,4	13,69	0,54	0,45	-
06.09.2024	0,337	0	16,89	0	2,99	16,57	0	2,99	2,99	24	0	0	64,9	50,7	14,17	0,54	0,45	-
07.09.2024	0,348	0	16,72	0	2,98	16,4	0	2,98	2,98	24	0	0	65,2	50,7	14,5	0,54	0,45	-
08.09.2024	0,353	0	16,63	0	2,98	16,3	0	2,98	2,98	24	0	0	65	49,7	15,29	0,54	0,45	-
09.09.2024	0,324	0	15,09	0	3,01	14,8	0	3,01	3,01	24	0	0	64,8	51,6	13,16	0,54	0,45	-
10.09.2024	0,361	0	16,02	0	3,02	15,72	0	3,02	3,02	24	0	0	65	49,9	15,07	0,54	0,45	-
11.09.2024	0,362	0	17,35	0	3,07	17,01	0	3,07	3,07	24	0	0	65,2	50	15,12	0,54	0,45	-
12.09.2024	0,397	0	21,75	0	3,07	21,34	0	3,07	3,07	24	0	0	65,4	50,4	14,91	0,54	0,45	-
13.09.2024	0,339	0	16,06	0	3,12	15,75	0	3,12	3,12	24	0	0	64,9	51,4	13,55	0,54	0,45	-
14.09.2024	0,388	0	17,13	0	3,12	16,8	0	3,12	3,12	24	0	0	65	50,2	14,74	0,55	0,45	-
15.09.2024	0,375	0	15,88	0	3,14	15,58	0	3,14	3,14	24	0	0	65	49,9	15,07	0,54	0,45	-
16.09.2024	0,344	0	14,49	0	3,13	14,2	0	3,13	3,13	24	0	0	64,5	49,9	14,63	0,54	0,45	-
17.09.2024	0,344	0	14,87	0	3,12	14,6	0	3,12	3,12	24	0	0	64,5	49,7	14,82	0,54	0,45	-
18.09.2024	0,362	0	16,74	0	3,1	16,42	0	3,1	3,1	24	0	0	64,7	50,4	14,27	0,54	0,45	-
19.09.2024	0,348	0	14,5	0	3,11	14,23	0	3,11	3,11	24	0	0	64,6	50,4	14,25	0,54	0,45	-
20.09.2024	0,352	0	15,43	0	3,12	15,11	0	3,12	3,12	24	0	0	64,7	50,8	13,96	0,54	0,45	-
21.09.2024	0,341	0	14,67	0	3,13	14,4	0	3,13	3,13	24	0	0	64,5	50,6	13,91	0,54	0,45	-
22.09.2024	0,397	0	17,99	0	3,16	17,64	0	3,16	3,16	24	0	0	64,9	49,5	15,39	0,54	0,45	-
23.09.2024	0,36	0	15,93	0	3,17	15,62	0	3,17	3,17	24	0	0	65,1	50,8	14,31	0,54	0,45	-
Итого:	11,183	0	512,32	0	95,1	502,46	0	95,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,183																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	11,41	910,56	0	96,51	891,74	0	96,51
23.09.2024	22,593	1422,88	0	191,61	1394,2	0	191,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 11:23:12