

#5622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,239	28,48	28	28	24	0	0	64,1	55,5	8,61	0,51	0,43	-
25.09.2021	0,219	28,52	28,04	28,04	24	0	0	65,4	57,6	7,81	0,51	0,43	-
26.09.2021	0,262	28,38	27,9	27,9	24	0	0	64,9	55,4	9,43	0,53	0,44	-
27.09.2021	0,231	31,11	30,49	30,49	24	0	0	65,4	57,9	7,51	0,55	0,44	-
28.09.2021	0,221	32,45	31,75	31,75	24	0	0	64,4	57,5	6,86	0,54	0,43	-
29.09.2021	0,259	32,37	31,71	31,71	24	0	0	64,3	56,1	8,16	0,57	0,43	-
30.09.2021	0,246	36,86	36,14	36,14	24	0	0	64,7	57,9	6,74	0,58	0,45	-
Итого:	1,677	218,17	214,03	214,03	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,677												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1832,162	172210,48	168611,2	168611,2
30.09.2021	1833,839	172428,65	168825,23	168825,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:51:17