

#5616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 0,239 | 28,48 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 55,5 | 8,61 | 0,51 | 0,43 | - |
| 25.09.2021 | 0,219 | 28,52 | 28,04 | 28,04 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 57,6 | 7,81 | 0,51 | 0,43 | - |
| 26.09.2021 | 0,262 | 28,38 | 27,9 | 27,9 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 55,4 | 9,43 | 0,53 | 0,44 | - |
| 27.09.2021 | 0,231 | 31,11 | 30,49 | 30,49 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 57,9 | 7,51 | 0,55 | 0,44 | - |
| 28.09.2021 | 0,221 | 32,45 | 31,75 | 31,75 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 57,5 | 6,86 | 0,54 | 0,43 | - |
| 29.09.2021 | 0,259 | 32,37 | 31,71 | 31,71 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 56,1 | 8,16 | 0,57 | 0,43 | - |
| 30.09.2021 | 0,246 | 36,86 | 36,14 | 36,14 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 57,9 | 6,74 | 0,58 | 0,45 | - |
| 01.10.2021 | 1,11 | 95,83 | 93,9 | 93,9 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 55 | 11,79 | 0,6 | 0,47 | - |
| 02.10.2021 | 1,833 | 147,67 | 144,59 | 144,59 | 24 | 0 | 0 | 68 | 55,4 | 12,66 | 0,6 | 0,48 | - |
| 03.10.2021 | 1,985 | 149,56 | 146,44 | 146,44 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 54,5 | 13,55 | 0,6 | 0,48 | - |
| 04.10.2021 | 1,985 | 146,42 | 143,31 | 143,31 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 54,5 | 13,82 | 0,6 | 0,48 | - |
| 05.10.2021 | 1,946 | 147,04 | 143,96 | 143,96 | 24 | 0 | 0 | 68 | 54,5 | 13,51 | 0,61 | 0,48 | - |
| 06.10.2021 | 1,915 | 148,75 | 145,68 | 145,68 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 54 | 13,14 | 0,6 | 0,48 | - |
| 07.10.2021 | 1,953 | 146,24 | 143,19 | 143,19 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 54,2 | 13,62 | 0,6 | 0,49 | - |
| 08.10.2021 | 1,927 | 138,52 | 135,68 | 135,68 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 53,2 | 14,19 | 0,6 | 0,49 | - |
| 09.10.2021 | 2,043 | 144,09 | 141,02 | 141,02 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 54,4 | 14,46 | 0,6 | 0,49 | - |
| 10.10.2021 | 2,03 | 143,17 | 140,19 | 140,19 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 53,9 | 14,48 | 0,59 | 0,49 | - |
| 11.10.2021 | 1,961 | 138,78 | 135,87 | 135,87 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 53,8 | 14,42 | 0,59 | 0,49 | - |
| 12.10.2021 | 1,876 | 133,95 | 131,18 | 131,18 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53,4 | 14,29 | 0,59 | 0,49 | - |
| 13.10.2021 | 1,888 | 131,4 | 128,71 | 128,71 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 53,1 | 14,65 | 0,59 | 0,49 | - |
| 14.10.2021 | 1,978 | 131,7 | 128,95 | 128,95 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 52,9 | 15,33 | 0,59 | 0,49 | - |
| 15.10.2021 | 1,957 | 135,56 | 132,69 | 132,69 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,2 | 14,76 | 0,59 | 0,49 | - |
| 16.10.2021 | 1,955 | 135,47 | 132,62 | 132,62 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 53 | 14,73 | 0,6 | 0,49 | - |
| 17.10.2021 | 1,99 | 138,71 | 135,83 | 135,83 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 53 | 14,65 | 0,6 | 0,49 | - |
| 18.10.2021 | 1,964 | 139,2 | 136,37 | 136,37 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 53,3 | 14,42 | 0,59 | 0,49 | - |
| 19.10.2021 | 1,955 | 131,33 | 128,62 | 128,62 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,6 | 15,2 | 0,6 | 0,49 | - |
| 20.10.2021 | 1,949 | 141,31 | 138,33 | 138,33 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,8 | 14,08 | 0,6 | 0,49 | - |
| 21.10.2021 | 1,905 | 140,49 | 137,56 | 137,56 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 54,1 | 13,85 | 0,59 | 0,49 | - |
| 22.10.2021 | 1,897 | 131,9 | 129,2 | 129,2 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 53 | 14,68 | 0,58 | 0,49 | - |
| 23.10.2021 | 1,883 | 128,42 | 125,78 | 125,78 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 52,1 | 14,96 | 0,56 | 0,48 | - |
| Итого: | 45,562 | 3383,68 | 3313,7 | 3313,7 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,562 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 23.09.2021 | 1832,162 | 172210,48 | 168611,2 | 168611,2 |
| 23.10.2021 | 1877,724 | 175594,16 | 171924,9 | 171924,9 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 18:20:07