

# #5633#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7101  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260917  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,307	40,71	39,99	39,99	24	0	0	64	56,4	7,67	0,56	0,43	-
25.09.2022	0,367	40,88	40,16	40,16	24	0	0	64,3	55,2	9,14	0,56	0,43	-
26.09.2022	0,367	40,66	39,94	39,94	24	0	0	64,2	55	9,21	0,56	0,43	-
27.09.2022	0,311	40,46	39,74	39,74	24	0	0	64,1	56,2	7,81	0,54	0,43	-
28.09.2022	0,354	38,37	37,67	37,67	24	0	0	63,9	54,6	9,34	0,55	0,43	-
29.09.2022	0,36	39,56	38,84	38,84	24	0	0	63,3	54	9,25	0,57	0,43	-
30.09.2022	0,336	40,9	40,18	40,18	24	0	0	64,6	56,2	8,39	0,57	0,43	-
01.10.2022	0,32	40,92	40,2	40,2	24	0	0	64,7	56,8	7,96	0,55	0,43	-
02.10.2022	0,36	37,72	37,05	37,05	24	0	0	64	54,1	9,82	0,58	0,44	-
03.10.2022	0,358	42,41	41,59	41,59	24	0	0	64,7	56,1	8,59	0,49	0,39	-
04.10.2022	0,205	28,91	28,3	28,3	24	0	1	66	58,8	7,25	0,41	0,36	-
Итого:	3,645	431,5	423,66	423,66	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,645												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2323,509	204345,3	198439,56	198439,56
04.10.2022	2327,154	204776,8	198863,22	198863,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:48:19