

#5629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 1,958 | 0 | 108,08 | 0 | 0 | 105,63 | 105,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 52,4 | 18,51 | 0,59 | 0,5 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 2,105 | 0 | 106,32 | 0 | 0 | 103,79 | 103,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 52,6 | 20,3 | 0,6 | 0,5 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 1,802 | 0 | 83,29 | 0 | 0 | 81,33 | 81,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,4 | 22,17 | 0,6 | 0,5 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 1,756 | 0 | 85,49 | 0 | 0 | 83,57 | 83,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 49,5 | 21,01 | 0,6 | 0,5 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 1,875 | 0 | 96,49 | 0 | 0 | 94,38 | 94,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 50,4 | 19,88 | 0,61 | 0,49 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 1,56 | 0 | 75,85 | 0 | 0 | 74,21 | 74,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 48,1 | 21,06 | 0,6 | 0,49 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 1,538 | 0 | 79,71 | 0 | 0 | 78,05 | 78,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 48,4 | 19,7 | 0,6 | 0,5 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 1,612 | 0 | 84,82 | 0 | 0 | 83,09 | 83,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 48,1 | 19,41 | 0,62 | 0,49 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 1,19 | 0 | 56,9 | 0 | 0 | 55,7 | 55,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 46,5 | 21,35 | 0,61 | 0,49 | - |
| 02.01.2023 | 1,281 | 0 | 63,97 | 0 | 0 | 62,65 | 62,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 47,5 | 20,45 | 0,61 | 0,49 | - |
| 03.01.2023 | 1,571 | 0 | 80,26 | 0 | 0 | 78,57 | 78,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 48,3 | 20,01 | 0,6 | 0,5 | - |
| 04.01.2023 | 1,679 | 0 | 91,69 | 0 | 0 | 89,76 | 89,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 49,8 | 18,72 | 0,6 | 0,5 | - |
| 05.01.2023 | 1,724 | 0 | 95,04 | 0 | 0 | 92,99 | 92,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 50,3 | 18,54 | 0,58 | 0,51 | - |
| 06.01.2023 | 2,562 | 0 | 173,91 | 0 | 0 | 169,63 | 169,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 59,2 | 15,09 | 0,61 | 0,5 | - |
| 07.01.2023 | 2,17 | 0 | 98,84 | 0 | 0 | 96,25 | 96,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 54,7 | 22,54 | 0,61 | 0,49 | - |
| 08.01.2023 | 1,961 | 0 | 81,32 | 0 | 0 | 79,28 | 79,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 50,7 | 24,75 | 0,6 | 0,49 | - |
| 09.01.2023 | 1,878 | 0 | 83,06 | 0 | 0 | 81,07 | 81,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,6 | 23,14 | 0,6 | 0,49 | - |
| 10.01.2023 | 1,736 | 0 | 79,07 | 0 | 0 | 77,3 | 77,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 48,8 | 22,48 | 0,6 | 0,49 | - |
| 11.01.2023 | 1,747 | 0 | 83,22 | 0 | 0 | 81,36 | 81,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 48,9 | 21,51 | 0,61 | 0,49 | - |
| 12.01.2023 | 1,637 | 0 | 77,28 | 0 | 0 | 75,6 | 75,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 48 | 21,66 | 0,61 | 0,49 | - |
| 13.01.2023 | 1,461 | 0 | 68,39 | 0 | 0 | 66,98 | 66,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 46,4 | 21,83 | 0,61 | 0,49 | - |
| 14.01.2023 | 1,579 | 0 | 73,9 | 0 | 0 | 72,36 | 72,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 46,6 | 21,84 | 0,6 | 0,49 | - |
| 15.01.2023 | 1,676 | 0 | 79,88 | 0 | 0 | 78,19 | 78,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 47,3 | 21,43 | 0,6 | 0,49 | - |
| 16.01.2023 | 1,82 | 0 | 88,37 | 0 | 0 | 86,45 | 86,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 48,6 | 21,02 | 0,59 | 0,49 | - |
| 17.01.2023 | 1,788 | 0 | 87,57 | 0 | 0 | 85,68 | 85,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 48,6 | 20,89 | 0,6 | 0,5 | - |
| 18.01.2023 | 2,02 | 0 | 96 | 0 | 0,32 | 93,78 | 51,2 | 0,32 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 50,7 | 21,04 | 0,6 | 0,5 | - |
| 19.01.2023 | 2,003 | 0 | 88,63 | 0 | 0,75 | 86,57 | 0 | 0,75 | 0,75 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 49,8 | 22,82 | 0,6 | 0,5 | - |
| 20.01.2023 | 2,173 | 0 | 98,41 | 0 | 0,49 | 95,99 | 0 | 0,49 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 52,1 | 22,5 | 0,6 | 0,5 | - |
| 21.01.2023 | 2,204 | 0 | 95,21 | 0 | 0,43 | 92,8 | 0 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 51,9 | 23,55 | 0,6 | 0,5 | - |
| 22.01.2023 | 2,305 | 0 | 99,49 | 0 | 0,39 | 96,99 | 0 | 0,39 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 52 | 23,54 | 0,6 | 0,5 | - |
| 23.01.2023 | 2,238 | 0 | 96,45 | 0 | 0,37 | 94,03 | 0 | 0,37 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 52 | 23,59 | 0,6 | 0,5 | - |
| Итого: | 56,609 | 0 | 2756,91 | 0 | 2,75 | 2694,03 | 2185,07 | 2,75 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 56,609 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.12.2022 | 2505,767 | 215489,15 | 0 | 0 | 209327,07 | 209327,07 | 0 |
| 23.01.2023 | 2562,376 | 218246,06 | 0 | 2,75 | 212021,1 | 211512,14 | 2,75 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 12:25:31