

#112327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,852	0	87,22	0	1,11	85,24	0	1,11	1,11	24	0	0	70,9	49,7	21,24	0,62	0,49	1,8
25.12.2024	1,829	0	82,69	0	1,08	80,79	0	1,08	1,08	24	0	0	71,8	49,8	22,03	0,61	0,5	2,1
26.12.2024	1,823	0	91,23	0	1,12	89,27	0	1,12	1,12	24	0	0	69,1	49,2	19,87	0,62	0,49	3,8
27.12.2024	1,661	0	80,33	0	1,25	78,66	0	1,25	1,25	24	0	0	68,5	48,1	20,44	0,62	0,49	5,3
28.12.2024	1,763	0	88,51	0	1,2	86,65	0	1,2	1,2	24	0	0	68,5	48,8	19,77	0,61	0,5	4,3
29.12.2024	1,806	0	92,9	0	1,15	90,92	0	1,15	1,15	24	0	0	68,7	49,4	19,32	0,61	0,49	3,9
30.12.2024	1,79	0	91,89	0	1,17	89,95	0	1,17	1,17	24	0	0	68,7	49,3	19,33	0,61	0,49	4,8
31.12.2024	1,812	0	91,04	0	1,19	89,11	0	1,19	1,19	24	0	0	68,6	48,8	19,76	0,61	0,49	5,5
01.01.2025	1,719	0	89,61	0	1,14	87,71	0	1,14	1,14	24	0	0	68,6	49,5	19,15	0,61	0,5	4,2
02.01.2025	1,83	0	95,11	0	1,03	93,03	0	1,03	1,03	24	0	0	69,6	49,9	19,65	0,61	0,5	4
03.01.2025	2,04	0	97,85	0	0,51	95,47	0	0,51	0,51	24	0	0	74,4	53,2	21,15	0,6	0,5	-0,5
04.01.2025	2,203	0	108,98	0	0,32	106,2	0	0,32	0,32	24	0	0	76	55,2	20,8	0,6	0,5	-0,9
05.01.2025	2,191	0	102,45	0	0,15	99,78	0	0,15	0,15	24	0	0	76,9	54,9	21,98	0,6	0,5	-1,8
06.01.2025	2,159	0	100,87	0	0,26	98,24	0	0,26	0,26	24	0	0	77,1	54,8	22,3	0,62	0,49	-1,4
07.01.2025	1,72	0	79,24	0	1,24	77,52	0	1,24	1,24	24	0	0	69,5	48	21,58	0,61	0,5	4,9
08.01.2025	1,904	0	96,86	0	1,03	94,74	0	1,03	1,03	24	0	0	69,9	50,3	19,62	0,6	0,5	2,3
09.01.2025	2,029	0	99,76	0	0,73	97,43	0	0,73	0,73	24	0	0	72,3	51,9	20,47	0,61	0,49	0,7
10.01.2025	1,892	0	90,6	0	0,92	88,52	0	0,92	0,92	24	0	0	71,7	50,5	21,17	0,6	0,5	-
11.01.2025	2,087	0	103,01	0	0,48	100,5	0	0,48	0,48	24	0	0	73,9	53,4	20,55	0,61	0,5	-
12.01.2025	2,137	0	101,6	0	0,24	99,11	0	0,24	0,24	24	0	0	74,3	52,8	21,47	0,6	0,5	-
13.01.2025	2,147	0	103,31	0	0,22	100,7	0	0,22	0,22	24	0	0	75,4	54,1	21,37	0,6	0,5	-
14.01.2025	2,099	0	103,61	0	0,29	101,09	0	0,29	0,29	24	0	0	74,4	53,8	20,62	0,62	0,5	-
15.01.2025	1,825	0	87,87	0	0,91	85,92	0	0,91	0,91	24	0	0	70,3	49,6	20,77	0,61	0,5	-
16.01.2025	1,863	0	97,11	0	0,96	95,01	0	0,96	0,96	24	0	0	69,4	50,3	19,17	0,61	0,5	-
17.01.2025	1,797	0	96,1	0	1,01	94,06	0	1,01	1,01	24	0	0	68,7	50	18,69	0,61	0,5	-
18.01.2025	1,772	0	90,12	0	1,04	88,19	0	1,04	1,04	24	0	0	69,2	49,5	19,63	0,6	0,5	-
19.01.2025	1,921	0	109,14	0	0,89	106,79	0	0,89	0,89	24	0	0	69,1	51,4	17,7	0,59	0,5	-
20.01.2025	2,092	0	110,3	0	0,54	107,72	0	0,54	0,54	24	0	0	72,5	53,4	19,15	0,61	0,5	-
21.01.2025	1,97	0	94,72	0	0,55	92,42	0	0,55	0,55	24	0	0	73,9	52,8	21,07	0,61	0,5	-
22.01.2025	2,034	0	94,85	0	0,55	92,52	0	0,55	0,55	24	0	0	74,4	52,7	21,75	0,61	0,5	-
23.01.2025	2,023	0	95,34	0	0,47	93,02	0	0,47	0,47	24	0	0	74,9	53,2	21,7	0,61	0,5	-
Итого:	59,79	0	2954,22	0	24,75	2886,28	0	24,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,79																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	153,986	7464,49	0	330,11	7304,87	0	330,11
23.01.2025	213,776	10418,71	0	354,86	10191,15	0	354,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 14:14:03