

#5906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 2 отопление)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8961
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 1,995 | 0 | 219,802 | 0 | 0 | 214,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,9 | 61,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 9,5 |
| 25.03.2023 | 1,872 | 0 | 215,97 | 0 | 0 | 211,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,8 | 62 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 7,8 |
| 26.03.2023 | 1,941 | 0 | 213,682 | 0 | 0 | 208,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71 | 61,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 6 |
| 27.03.2023 | 2,101 | 0 | 203,139 | 0 | 0 | 198,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 73,5 | 63 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 2,1 |
| 28.03.2023 | 2,45 | 0 | 205,119 | 0 | 0 | 199,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 77,9 | 65,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | -1,5 |
| 29.03.2023 | 2,225 | 0 | 207,867 | 0 | 0 | 202,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 73,9 | 63 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1,7 |
| 30.03.2023 | 2,103 | 0 | 217,535 | 0 | 0 | 212,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,9 | 61,1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 7,1 |
| 31.03.2023 | 2,042 | 0 | 220,595 | 0 | 0 | 215,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,8 | 61,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 8,9 |
| 01.04.2023 | 2,055 | 0 | 210,3 | 0 | 0 | 205,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71,1 | 61,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 5,2 |
| 02.04.2023 | 2,099 | 0 | 205,622 | 0 | 0 | 200,885 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71,9 | 61,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 3,9 |
| 03.04.2023 | 2,298 | 0 | 206,155 | 0 | 0 | 201,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 74,5 | 63,1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1,7 |
| 04.04.2023 | 2,271 | 0 | 212,305 | 0 | 0 | 207,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 74,4 | 63,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | -0,1 |
| 05.04.2023 | 2,201 | 0 | 213,085 | 0 | 0 | 207,968 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 73,5 | 63 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1 |
| 06.04.2023 | 2,162 | 0 | 214,187 | 0 | 0 | 209,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 72,1 | 61,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 2,3 |
| 07.04.2023 | 2,045 | 0 | 217,547 | 0 | 0 | 212,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,9 | 61,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 9,6 |
| 08.04.2023 | 1,626 | 0 | 179,74 | 0 | 0 | 175,723 | 0 | 0 | 20,03 | 3,98 | 786433 | 32768 | 70,7 | 61,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 10,3 |
| 09.04.2023 | 0,838 | 0 | 92,402 | 0 | 0 | 90,328 | 0 | 0 | 10,62 | 13,38 | 786433 | 32768 | 70,9 | 61,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 8,2 |
| 10.04.2023 | 1,945 | 0 | 211,765 | 0 | 0 | 207,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,6 | 61,3 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 7,9 |
| 11.04.2023 | 1,961 | 0 | 217,122 | 0 | 0 | 212,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,9 | 61,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 10 |
| 12.04.2023 | 1,885 | 0 | 211,255 | 0 | 0 | 206,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,8 | 61,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 11,3 |
| 13.04.2023 | 1,679 | 0 | 189,175 | 0 | 0 | 184,925 | 0 | 0 | 20,9 | 3,1 | 786433 | 32768 | 70,9 | 61,9 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 9,5 |
| 14.04.2023 | 1,914 | 0 | 217,5 | 0 | 0 | 212,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,9 | 61,9 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 11 |
| 15.04.2023 | 1,953 | 0 | 217,405 | 0 | 0 | 212,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71 | 61,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 10,4 |
| 16.04.2023 | 1,938 | 0 | 211,522 | 0 | 0 | 206,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,8 | 61,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 6,1 |
| 17.04.2023 | 2,031 | 0 | 221,177 | 0 | 0 | 216,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71 | 61,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 7,2 |
| 18.04.2023 | 1,97 | 0 | 220,237 | 0 | 0 | 215,297 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,9 | 61,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 9,5 |
| 19.04.2023 | 1,921 | 0 | 205,61 | 0 | 0 | 200,986 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71 | 61,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 20.04.2023 | 0,903 | 0 | 91,387 | 0 | 0 | 89,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| Итого: | 54,424 | 0 | 5669,207 | 0 | 0 | 5538,92 | 0 | 0 | 651,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 651,55

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.03.2023 | 2528,73 | 208781,328 | 480 | 480 | 203724,625 | 476,479 | 455,073 | 45670,3 | 686,67 | 3923 | 9,33 |
| 20.04.2023 | 2583,153 | 214450,547 | 480 | 480 | 209263,547 | 476,479 | 455,073 | 46321,85 | 1338,22 | 3943,47 | 29,8 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 7:44:02