

#126146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 2 отопление)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8961
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,062	0	207,49	0	0	202,757	0	0	24	0	0	0	71,4	61,3	0	0,44	0,28	0	-
25.03.2025	2,062	0	207,157	0	0	202,433	0	0	24	0	0	0	71,4	61,3	0	0,44	0,28	0	-
26.03.2025	2,057	0	209,955	0	0	205,182	0	0	24	0	0	0	71,3	61,3	0	0,44	0,28	0	-
27.03.2025	2,062	0	209,445	0	0	204,682	0	0	24	0	0	0	71,3	61,3	0	0,44	0,28	0	-
28.03.2025	2,016	0	211,86	0	0	207,034	0	0	24	0	0	0	71,4	61,7	0	0,44	0,28	0	-
29.03.2025	1,961	0	211,097	0	0	206,298	0	0	24	0	0	0	71,3	61,8	0	0,44	0,28	0	-
30.03.2025	1,891	0	206,857	0	0	202,168	0	0	24	0	0	0	71,2	61,9	0	0,44	0,28	0	-
31.03.2025	1,969	0	206,317	0	0	201,645	0	0	24	0	0	0	71,2	61,4	0	0,44	0,28	0	-
01.04.2025	2,03	0	201,264	0	0	196,688	0	0	24	0	0	0	71,3	61	0	0,43	0,28	0	-
02.04.2025	2,018	0	199,659	0	0	195,126	0	0	24	0	0	0	71,2	60,9	0	0,42	0,28	0	-
03.04.2025	1,966	0	203,282	0	0	198,672	0	0	24	0	0	0	71,2	61,3	0	0,43	0,28	0	-
04.04.2025	1,888	0	199,419	0	0	194,89	0	0	24	0	0	0	71,3	61,6	0	0,43	0,28	0	-
05.04.2025	1,984	0	191,852	0	0	187,398	0	0	24	0	0	0	72,1	61,6	0	0,42	0,28	0	-
06.04.2025	2,165	0	190,887	0	0	186,226	0	0	24	0	0	0	74,1	62,5	0	0,42	0,28	0	-
07.04.2025	2,163	0	197,062	0	0	192,405	0	0	24	0	0	0	72,8	61,6	0	0,42	0,28	0	-
08.04.2025	2,009	0	193,032	0	0	188,626	0	0	24	0	0	0	71,4	60,8	0	0,42	0,28	0	-
09.04.2025	2,036	0	195,219	0	0	190,767	0	0	24	0	0	0	71,4	60,8	0	0,42	0,28	0	-
10.04.2025	2,073	0	191,872	0	0	187,454	0	0	24	0	0	0	71,8	60,8	0	0,42	0,28	0	-
11.04.2025	2,045	0	196,787	0	0	192,32	0	0	24	0	0	0	71,2	60,6	0	0,42	0,28	0	-
12.04.2025	1,951	0	196,949	0	0	192,465	0	0	24	0	0	0	71,4	61,3	0	0,43	0,28	0	-
13.04.2025	1,885	0	201,264	0	0	196,694	0	0	24	0	0	0	71,3	61,7	0	0,43	0,28	0	-
14.04.2025	1,766	0	181,927	0	0	177,779	0	0	24	0	0	0	71,4	61,2	0	0,4	0,26	0	-
15.04.2025	1,733	0	173,964	0	0	170,032	0	0	24	0	0	0	71	60,9	0	0,37	0,26	0	-
16.04.2025	1,055	0	104,632	0	0	102,255	0	0	21,97	2,03	0	32774	71,2	50	0	0,32	0,25	0	-
Итого:	46,847	0	4689,249	0	0	4581,996	0	0	573,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,847																		

Общее время работы системы, ч 576
Период нормальной работы системы, ч 573,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	359,421	34993,988	0	0	34157,914	0	0	4498,37	696	27,1	0
16.04.2025	406,268	39683,238	0	0	38739,91	0	0	5072,33	1269,97	29,13	2,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 13:59:15