

#5907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 2 отопление)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8961
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,807	0	147,661	0	0	144,592	0	0	24	0	524288	0	67,8	55,3	0	0,45	0,3	0	4
25.04.2021	1,829	0	152,173	0	0	148,98	0	0	24	0	524288	0	68,2	55,9	0	0,45	0,3	0	3,7
26.04.2021	1,84	0	143,763	0	0	140,783	0	0	24	0	524288	0	67,8	54,7	0	0,45	0,3	0	2,9
27.04.2021	1,884	0	153,545	0	0	150,305	0	0	24	0	524288	0	68,4	55,9	0	0,46	0,3	0	4,1
28.04.2021	1,864	0	159,515	0	0	156,195	0	0	24	0	524288	0	67,9	55,9	0	0,46	0,3	0	6,7
29.04.2021	1,847	0	165,065	0	0	161,592	0	0	24	0	524288	0	68,4	56,8	0	0,46	0,3	0	9,3
30.04.2021	0,727	0	45,893	0	0	44,97	0	0	24	0	524288	0	66,5	37,8	0	0,31	0,3	0	-
Итого:	11,798	0	967,615	0	0	947,417	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,798																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1688,84	130775,812	480	480	127606,156	476,479	455,073	29258,83	767,2	3558,45	0,82
30.04.2021	1700,638	131743,422	480	480	128553,578	476,479	455,073	29426,83	935,2	3558,45	0,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.05.2021 15:37:34
