

# #5915#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 2 отопление)  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 8961  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5172  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	1,049	0	96,99	0	0	94,934	0	0	24	0	524288	0	68,7	41	0	0,43	0,3	0	-
06.10.2022	1,873	0	196,094	0	0	191,977	0	0	24	0	524288	0	68,3	58,6	0	0,53	0,3	0	-
07.10.2022	1,835	0	198,237	0	0	194,028	0	0	24	0	524288	0	68,8	59,4	0	0,54	0,3	0	-
08.10.2022	1,786	0	198,867	0	0	194,697	0	0	24	0	524288	0	68,3	59,2	0	0,54	0,3	0	-
09.10.2022	1,803	0	198,914	0	0	194,716	0	0	24	0	524288	0	68,5	59,3	0	0,54	0,3	0	-
10.10.2022	1,838	0	198,237	0	0	194,083	0	0	24	0	524288	0	68,3	58,8	0	0,54	0,3	0	-
11.10.2022	1,826	0	201,322	0	0	197,074	0	0	24	0	524288	0	68,5	59,3	0	0,54	0,3	0	-
12.10.2022	1,798	0	200,044	0	0	195,855	0	0	24	0	524288	0	68,2	59,1	0	0,54	0,3	0	-
13.10.2022	1,818	0	198,202	0	0	194,007	0	0	24	0	524288	0	68,6	59,3	0	0,54	0,3	0	-
14.10.2022	1,803	0	198,212	0	0	194,047	0	0	24	0	524288	0	68,4	59,1	0	0,54	0,3	0	-
15.10.2022	1,733	0	196,687	0	0	192,633	0	0	24	0	524288	0	67,6	58,6	0	0,54	0,3	0	-
16.10.2022	1,721	0	201,102	0	0	196,814	0	0	24	0	524288	0	69	60,3	0	0,55	0,3	0	-
17.10.2022	1,743	0	202,794	0	0	198,469	0	0	24	0	524288	0	69	60,2	0	0,55	0,3	0	-
18.10.2022	1,645	0	198,252	0	0	194,029	0	0	24	0	524288	0	68,9	60,5	0	0,54	0,3	0	-
19.10.2022	1,773	0	197,052	0	0	192,822	0	0	24	0	524288	0	69,2	60	0	0,54	0,3	0	-
20.10.2022	1,722	0	193,684	0	0	189,553	0	0	24	0	524288	0	69	59,9	0	0,53	0,3	0	-
21.10.2022	1,857	0	195,767	0	0	191,609	0	0	24	0	524288	0	68,8	59,1	0	0,54	0,3	0	-
22.10.2022	1,856	0	201,979	0	0	197,723	0	0	24	0	524288	0	68,5	59,2	0	0,55	0,3	0	-
23.10.2022	1,816	0	202,752	0	0	198,463	0	0	24	0	524288	0	68,6	59,5	0	0,55	0,3	0	-
Итого:	33,295	0	3675,188	0	0	3597,533	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,295																		

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	2150,94	173695,766	480	480	169494,484	476,479	455,073	41601,87	741	3911,42	3
23.10.2022	2184,234	177370,953	480	480	173092,016	476,479	455,073	42057,87	1197	3911,42	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2022 10:55:27