

#102316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 2 отопление)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8961
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 1,941 | 0 | 224,205 | 0 | 0 | 219,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 62,6 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 1,911 | 0 | 220,162 | 0 | 0 | 215,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 62,3 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | 4 |
| 26.10.2024 | 1,881 | 0 | 220,667 | 0 | 0 | 215,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,5 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 1,886 | 0 | 221,24 | 0 | 0 | 216,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 62,4 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 1,907 | 0 | 223,275 | 0 | 0 | 218,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 62,6 | 0 | 0,46 | 0,27 | 0 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 1,933 | 0 | 227,292 | 0 | 0 | 222,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,6 | 0 | 0,46 | 0,27 | 0 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 1,886 | 0 | 225,625 | 0 | 0 | 220,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 62,4 | 0 | 0,46 | 0,27 | 0 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 1,886 | 0 | 224,475 | 0 | 0 | 219,466 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 62 | 0 | 0,46 | 0,27 | 0 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 1,865 | 0 | 225,055 | 0 | 0 | 219,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,7 | 0 | 0,46 | 0,27 | 0 | - |
| 02.11.2024 | 1,917 | 0 | 221,21 | 0 | 0 | 216,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 62,3 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 03.11.2024 | 1,971 | 0 | 222,98 | 0 | 0 | 217,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 62,2 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 04.11.2024 | 1,853 | 0 | 217,22 | 0 | 0 | 212,425 | 0 | 0 | 23,83 | 0,17 | 0 | 32774 | 70,1 | 61,4 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 05.11.2024 | 1,976 | 0 | 219,72 | 0 | 0 | 214,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 61,5 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 06.11.2024 | 2,017 | 0 | 218,777 | 0 | 0 | 213,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61,6 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 07.11.2024 | 1,935 | 0 | 213,827 | 0 | 0 | 209,021 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 61,7 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 08.11.2024 | 1,972 | 0 | 219,237 | 0 | 0 | 214,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 62,2 | 0 | 0,45 | 0,27 | 0 | - |
| 09.11.2024 | 1,977 | 0 | 215,262 | 0 | 0 | 210,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 61,7 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 10.11.2024 | 2,032 | 0 | 208,905 | 0 | 0 | 204,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 62 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 11.11.2024 | 2,317 | 0 | 216,387 | 0 | 0 | 210,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 64,7 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 12.11.2024 | 2,35 | 0 | 216,96 | 0 | 0 | 211,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 64,8 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 13.11.2024 | 2,343 | 0 | 215,577 | 0 | 0 | 210,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 65 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 14.11.2024 | 2,028 | 0 | 211,04 | 0 | 0 | 206,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 62,7 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 15.11.2024 | 2,027 | 0 | 214,59 | 0 | 0 | 209,734 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 61,5 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 16.11.2024 | 1,994 | 0 | 216,525 | 0 | 0 | 211,627 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 61,7 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 17.11.2024 | 2,004 | 0 | 211,927 | 0 | 0 | 207,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 61,5 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 18.11.2024 | 2,027 | 0 | 208,542 | 0 | 0 | 203,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61,1 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 19.11.2024 | 2,121 | 0 | 208,025 | 0 | 0 | 203,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 61,9 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 20.11.2024 | 2,034 | 0 | 209,71 | 0 | 0 | 204,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 62 | 0 | 0,44 | 0,28 | 0 | - |
| 21.11.2024 | 2,236 | 0 | 203,795 | 0 | 0 | 198,784 | 0 | 0 | 23,7 | 0,3 | 0 | 32774 | 74,3 | 62,6 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| 22.11.2024 | 2,378 | 0 | 215,165 | 0 | 0 | 209,625 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 65,1 | 0 | 0,44 | 0,27 | 0 | - |
| 23.11.2024 | 2,29 | 0 | 208,907 | 0 | 0 | 203,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 64,1 | 0 | 0,43 | 0,28 | 0 | - |
| Итого: | 62,895 | 0 | 6726,284 | 0 | 0 | 6570,421 | 0 | 0 | 743,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 62,895 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,53

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|
| 23.10.2024 | 31,557 | 3481,346 | 0 | 0 | 3402,899 | 0 | 0 | 875,12 | 743,8 | 26,35 | 0,22 |
| 23.11.2024 | 94,452 | 10207,632 | 0 | 0 | 9973,32 | 0 | 0 | 1618,65 | 1487,33 | 26,82 | 0,68 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:20:35