

#67357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 2 отопление)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8961
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5172
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 2,454 | 0 | 207,582 | 0 | 0 | 202,326 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 75,7 | 63,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 2,2 | 0 | 218,405 | 0 | 0 | 213,352 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 72 | 61,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 2,135 | 0 | 211,357 | 0 | 0 | 206,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,7 | 60,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 2,181 | 0 | 204,857 | 0 | 0 | 200,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71 | 60,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 2,254 | 0 | 209,68 | 0 | 0 | 204,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 73,2 | 62,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 2,076 | 0 | 215,275 | 0 | 0 | 210,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 70,8 | 61 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 2,045 | 0 | 209,762 | 0 | 0 | 205,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71 | 61 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 2,189 | 0 | 208,207 | 0 | 0 | 203,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 71,9 | 61,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 2,382 | 0 | 208,207 | 0 | 0 | 202,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 75,4 | 63,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 2,688 | 0 | 207,447 | 0 | 0 | 201,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 80,1 | 66,9 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 2,83 | 0 | 199,719 | 0 | 0 | 193,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 83,3 | 68,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 2,971 | 0 | 195,262 | 0 | 0 | 189,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 85,2 | 69,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 2,787 | 0 | 210,137 | 0 | 0 | 203,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 82,3 | 68,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 2,738 | 0 | 208,815 | 0 | 0 | 202,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 81,7 | 68,3 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 3,277 | 0 | 191,599 | 0 | 0 | 185,151 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 89 | 71,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 3,373 | 0 | 188,349 | 0 | 0 | 181,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 90,3 | 71,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 3,16 | 0 | 202,707 | 0 | 0 | 196,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 86,4 | 70,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 2,73 | 0 | 213,28 | 0 | 0 | 207,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 79,7 | 66,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 2,575 | 0 | 215,255 | 0 | 0 | 209,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 78 | 65,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 2,664 | 0 | 209,887 | 0 | 0 | 204,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 78,4 | 65,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 2,682 | 0 | 210,215 | 0 | 0 | 204,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 79,3 | 66,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 2,577 | 0 | 214,497 | 0 | 0 | 208,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 78,8 | 66,5 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 2,605 | 0 | 213,405 | 0 | 0 | 207,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 78,7 | 66,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 2,838 | 0 | 207,522 | 0 | 0 | 201,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 81,4 | 67,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 2,9 | 0 | 198,739 | 0 | 0 | 192,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 82,7 | 67,8 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 2,729 | 0 | 208,367 | 0 | 0 | 202,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 80,1 | 66,6 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 2,646 | 0 | 205,427 | 0 | 0 | 199,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 79,8 | 66,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 2,715 | 0 | 210,817 | 0 | 0 | 204,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 79,6 | 66,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 2,625 | 0 | 208,715 | 0 | 0 | 203,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 78,8 | 65,9 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 2,45 | 0 | 210,295 | 0 | 0 | 205,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 75,3 | 63,4 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 2,215 | 0 | 207,932 | 0 | 0 | 203,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 72,1 | 61,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | - |
| Итого: | 80,691 | 0 | 6431,72 | 0 | 0 | 6258,337 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 80,691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.12.2023 | 2747,715 | 230140,516 | 480 | 480 | 224573,938 | 476,479 | 455,073 | 49784,85 | 743,85 | 6408,87 | 0,15 |
| 23.01.2024 | 2828,405 | 236572,25 | 480 | 480 | 230832,266 | 476,479 | 455,073 | 50528,85 | 1487,85 | 6408,87 | 0,15 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 8:03:41