

#5883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8962
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5285
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,71	0	108,721	0	0	107,795	0	0	24	0	0	0	43,2	36,6	0	0,4	0,35	0	8,2
25.02.2021	0,635	0	108,076	0	0	107,224	0	0	24	0	0	0	41,7	35,8	0	0,39	0,33	0	10,7
26.02.2021	0,775	0	107,866	0	0	106,864	0	0	24	0	0	0	44,9	37,6	0	0,39	0,34	0	4,9
27.02.2021	0,947	0	108,151	0	0	106,946	0	0	24	0	0	0	49	40,2	0	0,4	0,35	0	3,2
28.02.2021	0,993	0	108,061	0	0	106,788	0	0	24	0	0	0	50,4	41,1	0	0,4	0,35	0	3
01.03.2021	1,034	0	107,976	0	0	106,657	0	0	24	0	0	0	51,3	41,6	0	0,39	0,34	0	2,5
02.03.2021	0,988	0	107,736	0	0	106,493	0	0	24	0	0	0	49,9	40,6	0	0,39	0,34	0	3,2
03.03.2021	1,065	0	107,896	0	0	106,547	0	0	24	0	0	0	51,9	41,9	0	0,39	0,34	0	1,3
04.03.2021	1,11	0	107,786	0	0	106,382	0	0	24	0	0	0	53	42,6	0	0,39	0,34	0	1,3
05.03.2021	1,209	0	108,226	0	0	106,685	0	0	24	0	0	0	55,4	44,1	0	0,39	0,34	0	-0,7
06.03.2021	1,156	0	108,516	0	0	107,032	0	0	24	0	0	0	54,3	43,5	0	0,39	0,34	0	1,4
07.03.2021	1,124	0	108,291	0	0	106,872	0	0	24	0	0	0	53,1	42,6	0	0,4	0,34	0	1,7
08.03.2021	1,256	0	108,621	0	0	107,034	0	0	24	0	0	0	56,2	44,5	0	0,4	0,35	0	0
09.03.2021	1,259	0	108,961	0	0	107,351	0	0	24	0	0	0	56,5	44,8	0	0,39	0,34	0	-1,7
10.03.2021	1,199	0	109,106	0	0	107,56	0	0	24	0	0	0	55,2	44,1	0	0,39	0,34	0	-0,7
11.03.2021	1,266	0	109,401	0	0	107,786	0	0	24	0	0	0	56,5	44,7	0	0,4	0,34	0	-0,8
12.03.2021	0,931	0	109,181	0	0	107,979	0	0	24	0	0	0	48,7	40,1	0	0,39	0,34	0	4,6
13.03.2021	0,8	0	99,791	0	0	98,704	0	0	23,98	0,02	1	32768	48,4	40	0	0,31	0,24	0	4,9
14.03.2021	0,993	0	114,781	0	0	113,466	0	0	24	0	0	0	49,8	41	0	0,42	0,36	0	3,7
15.03.2021	0,963	0	112,581	0	0	111,304	0	0	24	0	0	0	49,4	40,8	0	0,41	0,36	0	3,2
16.03.2021	0,971	0	111,916	0	0	110,638	0	0	24	0	0	0	49,5	40,8	0	0,41	0,36	0	2,5
17.03.2021	1,088	0	111,361	0	0	109,93	0	0	24	0	0	0	52,6	42,7	0	0,42	0,36	0	1,6
18.03.2021	1,156	0	111,896	0	0	110,359	0	0	24	0	0	0	54,4	44	0	0,42	0,37	0	1
19.03.2021	1,279	0	112,901	0	0	111,201	0	0	24	0	0	0	57,1	45,6	0	0,42	0,36	0	-1,1
20.03.2021	1,274	0	111,556	0	0	109,851	0	0	24	0	0	0	57,5	45,9	0	0,41	0,36	0	-1,1
21.03.2021	1,126	0	110,246	0	0	108,762	0	0	24	0	0	0	53,8	43,5	0	0,4	0,35	0	1,8
22.03.2021	0,993	0	110,271	0	0	108,953	0	0	24	0	0	0	50,6	41,5	0	0,39	0,33	0	2,6
23.03.2021	0,851	0	111,196	0	0	110,075	0	0	24	0	0	0	46,7	39	0	0,39	0,33	0	-
Итого:	29,151	0	3061,068	0	0	3023,238	0	0	671,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,151																		

Общее время работы системы, ч 672
 Период нормальной работы системы, ч 671,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2021	705,43	77365,484	0	0	76409,422	0	0	18917,67	766,77	12486,82	1,25
23.03.2021	734,585	80426,539	0	0	79432,664	0	0	19589,65	1438,75	12486,83	1,27

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 14:09:33