

#5886#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 8963  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 5285  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,815	0	25,353	12,29	0	24,953	12,183	0	24	0	0	0	58,6	43,6	0	0,48	0,45	0	4,8
25.03.2021	0,817	0	25,28	12,335	0	24,879	12,229	0	24	0	0	0	58,8	43,3	0	0,48	0,45	0	6,9
26.03.2021	0,767	0	24,27	12,242	0	23,887	12,137	0	24	0	0	0	58,7	43,5	0	0,48	0,45	0	5,1
27.03.2021	0,861	0	25,88	11,897	0	25,467	11,793	0	24	0	0	0	59	43,8	0	0,48	0,45	0	8,7
28.03.2021	0,849	0	25,74	11,89	0	25,335	11,789	0	24	0	0	0	58,5	43,2	0	0,48	0,45	0	5,8
29.03.2021	0,737	0	23,465	11,902	0	23,095	11,8	0	24	0	0	0	58,6	43,5	0	0,48	0,45	0	7,8
30.03.2021	0,803	0	24,71	11,827	0	24,317	11,723	0	24	0	0	0	58,9	43,9	0	0,48	0,45	0	9,8
31.03.2021	0,764	0	23,933	11,88	0	23,553	11,776	0	24	0	0	0	58,8	43,7	0	0,48	0,45	0	8,7
01.04.2021	0,723	0	23,135	11,855	0	22,772	11,754	0	24	0	0	0	58,5	43,3	0	0,48	0,45	0	4,7
02.04.2021	0,794	0	24,423	11,785	0	24,036	11,684	0	24	0	0	0	58,7	43,3	0	0,48	0,45	0	3,8
03.04.2021	0,788	0	24,278	11,775	0	23,893	11,675	0	24	0	0	0	58,7	43,2	0	0,48	0,45	0	3,8
04.04.2021	0,817	0	24,873	11,77	0	24,478	11,67	0	24	0	0	0	58,8	43,2	0	0,48	0,45	0	4,2
05.04.2021	0,782	0	24,493	11,607	0	24,119	11,511	0	24	0	0	2	57,6	42,7	0	0,48	0,45	0	2,7
06.04.2021	0,754	0	23,475	11,557	0	23,106	11,461	0	24	0	0	0	58,5	42,9	0	0,48	0,45	0	2,6
07.04.2021	0,655	0	19,185	8,075	0	18,889	8,009	0	22	2,02	3	32768	57,9	42,4	0	0,48	0,44	0	2,8
08.04.2021	0,804	0	25,253	12,202	0	24,852	12,09	0	24	0	0	0	58,8	44,8	0	0,48	0,45	0	4,3
09.04.2021	0,698	0	22,815	12,07	0	22,458	11,967	0	24	0	0	0	58,4	43,3	0	0,48	0,45	0	7,2
10.04.2021	0,741	0	23,488	11,967	0	23,117	11,866	0	24	0	0	0	58,6	43,1	0	0,48	0,45	0	4,9
11.04.2021	0,803	0	24,823	12,012	0	24,428	11,907	0	24	0	0	0	58,8	43,7	0	0,48	0,45	0	10,3
12.04.2021	0,755	0	23,818	11,775	0	23,445	11,674	0	24	0	0	0	58,4	43,4	0	0,48	0,45	0	7,7
13.04.2021	0,719	0	23,315	12,052	0	22,951	11,949	0	24	0	0	0	58,3	43,4	0	0,48	0,45	0	4,7
14.04.2021	0,705	0	22,618	11,562	0	22,267	11,467	0	24	0	0	0	58	42,7	0	0,48	0,45	0	4,1
15.04.2021	0,766	0	23,598	11,387	0	23,226	11,292	0	24	0	0	0	58,5	42,9	0	0,48	0,45	0	5,8
16.04.2021	0,698	0	22,45	11,392	0	22,101	11,295	0	24	0	0	0	58,2	43,3	0	0,48	0,45	0	5,6
17.04.2021	0,743	0	23,2	11,39	0	22,834	11,291	0	24	0	0	0	58,6	43,5	0	0,48	0,45	0	8,3
18.04.2021	0,764	0	23,608	11,435	0	23,234	11,336	0	24	0	0	0	58,7	43,5	0	0,48	0,45	0	10,4
19.04.2021	0,669	0	21,808	11,407	0	21,465	11,308	0	24	0	0	0	58,5	43,8	0	0,48	0,45	0	11
20.04.2021	0,699	0	22,403	11,385	0	22,049	11,284	0	24	0	0	0	58,6	44	0	0,49	0,45	0	9,9
21.04.2021	0,751	0	23,458	11,34	0	23,085	11,237	0	24	0	0	0	58,8	44,5	0	0,49	0,45	0	8,6
22.04.2021	0,738	0	23,073	11,267	0	22,71	11,17	0	24	0	0	0	58,5	43,6	0	0,49	0,46	0	4,6
23.04.2021	0,683	0	21,888	11,177	0	21,548	11,084	0	24	0	0	0	58,1	42,8	0	0,49	0,46	0	-
Итого:	23,462	0	734,109	360,507	0	722,549	357,411	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,462																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2021	873,932	26349,391	11831,419	0	25947,654	11737,7	0	29466,97	683,18	2608,45	12,83
23.04.2021	897,397	27083,492	12191,934	0	26670,203	12095,111	0	30208,97	1425,18	2610,47	14,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 ИП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2021 20:55:39