

#5876#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8962
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,609	0	105,216	0	0	104,39	0	0	24	0	0	0	41,7	35,8	0	0,46	0,42	0	9,5
25.03.2023	0,652	0	105,126	0	0	104,237	0	0	24	0	0	2	43,1	36,8	0	0,46	0,42	0	7,8
26.03.2023	0,716	0	105,321	0	0	104,357	0	0	24	0	0	0	44,6	37,8	0	0,46	0,42	0	6
27.03.2023	1,084	0	105,531	0	0	104,119	0	0	24	0	0	0	53,8	43,4	0	0,46	0,41	0	2,1
28.03.2023	1,228	0	105,621	0	0	104,011	0	0	24	0	0	0	57,5	45,7	0	0,46	0,42	0	-1,5
29.03.2023	1,007	0	105,511	0	0	104,179	0	0	24	0	0	0	52	42,4	0	0,46	0,41	0	1,7
30.03.2023	0,684	0	105,361	0	0	104,44	0	0	24	0	0	0	43,7	37,2	0	0,46	0,42	0	7,1
31.03.2023	0,611	0	105,306	0	0	104,489	0	0	24	0	0	0	41,5	35,6	0	0,46	0,42	0	8,9
01.04.2023	0,942	0	105,346	0	0	104,122	0	0	24	0	0	0	50,1	41	0	0,45	0,41	0	5,2
02.04.2023	1,005	0	105,611	0	0	104,293	0	0	24	0	0	0	51,8	42,2	0	0,46	0,41	0	3,9
03.04.2023	1,137	0	105,656	0	0	104,177	0	0	24	0	0	0	55	44,1	0	0,45	0,41	0	1,7
04.04.2023	1,134	0	105,616	0	0	104,136	0	0	24	0	0	0	55	44,2	0	0,45	0,41	0	-0,1
05.04.2023	1,096	0	105,501	0	0	104,072	0	0	24	0	0	0	54,1	43,6	0	0,46	0,41	0	1
06.04.2023	1,042	0	106,306	0	0	104,935	0	0	24	0	0	0	52,8	42,8	0	0,46	0,41	0	2,3
07.04.2023	0,692	0	105,211	0	0	104,273	0	0	24	0	0	2	44,1	37,4	0	0,46	0,41	0	9,6
08.04.2023	0,439	0	83,33	0	0	82,729	0	0	19,05	4,95	786433	32768	40,2	35,2	0	0,47	0,39	0	10,3
09.04.2023	0,312	0	50,73	0	0	50,312	0	0	11,63	12,37	786433	32768	42,6	36,8	0	0,48	0,35	0	8,2
10.04.2023	0,663	0	105,956	0	0	105,018	0	0	24	0	0	2	43,9	37,6	0	0,46	0,41	0	7,9
11.04.2023	0,56	0	105,161	0	0	104,35	0	0	24	0	0	0	41,4	36	0	0,46	0,41	0	10
12.04.2023	0,545	0	105,096	0	0	104,304	0	0	24	0	0	2	41	35,7	0	0,46	0,41	0	11,3
13.04.2023	0,489	0	91,48	0	0	90,776	0	0	20,93	3,07	786433	32768	41,3	36	0	0,46	0,4	0	9,5
14.04.2023	0,567	0	105,186	0	0	104,374	0	0	24	0	0	0	41,4	35,9	0	0,46	0,41	0	11
15.04.2023	0,571	0	104,901	0	0	104,095	0	0	24	0	0	0	41,3	35,8	0	0,46	0,41	0	10,4
16.04.2023	0,798	0	105,321	0	0	104,251	0	0	24	0	0	0	47	39,3	0	0,46	0,41	0	6,1
17.04.2023	0,67	0	105,226	0	0	104,295	0	0	24	0	0	0	44	37,5	0	0,46	0,41	0	7,2
18.04.2023	0,635	0	105,286	0	0	104,413	0	0	24	0	0	0	42,7	36,6	0	0,46	0,41	0	9,5
19.04.2023	0,685	0	105,251	0	0	104,29	0	0	24	0	0	2	44,6	38	0	0,46	0,41	0	-
Итого:	20,573	0	2755,164	0	0	2727,437	0	0	627,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,573																		

Общее время работы системы, ч 648
Период нормальной работы системы, ч 627,61

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2023	1130,804	124556,641	0	0	123048,359	0	0	30512,12	677,53	19084,73	18,5
19.04.2023	1151,377	127311,797	0	0	125775,797	0	0	31139,73	1305,15	19105,12	38,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 7:44:54