

#296655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8962
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2026	0,904	0	101,306	0	0	100,158	0	0	24	0	0	0	49,5	40,5	0	0,38	0,37	0	-
25.03.2026	0,896	0	101,331	0	0	100,171	0	0	24	0	0	0	49,8	40,8	0	0,38	0,37	0	-
26.03.2026	0,896	0	101,341	0	0	100,205	0	0	24	0	0	0	49,3	40,3	0	0,38	0,37	0	-
27.03.2026	0,89	0	101,266	0	0	100,16	0	0	24	0	0	0	48,6	39,7	0	0,39	0,37	0	-
28.03.2026	0,907	0	101,286	0	0	100,171	0	0	24	0	0	0	48,8	39,8	0	0,38	0,37	0	-
29.03.2026	0,903	0	101,206	0	0	100,095	0	0	24	0	0	0	48,7	39,7	0	0,39	0,37	0	-
30.03.2026	0,902	0	101,111	0	0	99,989	0	0	24	0	0	0	49	40	0	0,38	0,37	0	-
31.03.2026	0,896	0	101,221	0	0	100,114	0	0	24	0	0	0	48,7	39,7	0	0,39	0,37	0	-
01.04.2026	0,902	0	101,186	0	0	100,08	0	0	24	0	0	0	48,6	39,6	0	0,39	0,37	0	-
02.04.2026	0,888	0	101,201	0	0	100,108	0	0	24	0	0	0	48,3	39,5	0	0,39	0,37	0	-
03.04.2026	0,904	0	101,251	0	0	100,142	0	0	24	0	0	0	48,7	39,7	0	0,38	0,37	0	-
04.04.2026	0,887	0	101,071	0	0	99,99	0	0	24	0	0	0	48,1	39,2	0	0,39	0,37	0	-
05.04.2026	0,894	0	100,871	0	0	99,77	0	0	24	0	0	0	48,6	39,6	0	0,39	0,37	0	-
06.04.2026	0,875	0	101,096	0	0	100,015	0	0	24	0	0	0	48,1	39,4	0	0,39	0,37	0	-
07.04.2026	0,875	0	101,141	0	0	100,072	0	0	24	0	0	0	47,8	39,1	0	0,39	0,37	0	-
08.04.2026	0,879	0	100,911	0	0	99,864	0	0	24	0	0	0	47,4	38,6	0	0,39	0,37	0	-
09.04.2026	0,862	0	100,986	0	0	99,963	0	0	24	0	0	0	46,9	38,2	0	0,44	0,42	0	-
10.04.2026	0,854	0	100,956	0	0	99,939	0	0	24	0	0	0	46,8	38,2	0	0,47	0,46	0	-
11.04.2026	0,859	0	100,97	0	0	99,93	0	0	24	0	0	0	47,3	38,7	0	0,47	0,46	0	-
12.04.2026	0,858	0	100,961	0	0	99,901	0	0	24	0	0	0	47,8	39,2	0	0,47	0,46	0	-
13.04.2026	0,867	0	100,951	0	0	99,876	0	0	24	0	0	0	48,1	39,4	0	0,47	0,46	0	-
14.04.2026	0,831	0	100,971	0	0	99,927	0	0	24	0	0	0	47,4	39,1	0	0,47	0,46	0	-
15.04.2026	0,603	0	72,135	0	0	71,447	0	0	23,95	0,05	786433	32768	45,4	34,9	0	0,44	0,43	0	-
16.04.2026	0,69	0	45,865	0	0	45,37	0	0	24	0	0	0	48,4	33,2	0	0,42	0,42	0	-
17.04.2026	0,697	0	45,84	0	0	45,342	0	0	24	0	0	0	48,6	33,2	0	0,42	0,42	0	-
18.04.2026	0,695	0	45,77	0	0	45,266	0	0	24	0	0	0	48,9	33,5	0	0,42	0,42	0	-
Итого:	22,114	0	2434,201	0	0	2408,065	0	0	623,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,114																		

Общее время работы системы, ч 624
Период нормальной работы системы, ч 623,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2026	391,195	30408,119	0	0	29983,299	0	0	11063,98	696	3332,1	0
18.04.2026	413,31	32842,312	0	0	32391,361	0	0	11687,93	1319,95	3332,15	0,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:54:43