

#296656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8963
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 01.04.2026 | 0,648 | 0 | 22,363 | 13,05 | 0 | 22,022 | 12,948 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,6 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 02.04.2026 | 0,665 | 0 | 22,7 | 12,977 | 0 | 22,354 | 12,876 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,7 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 03.04.2026 | 0,624 | 0 | 21,81 | 12,957 | 0 | 21,479 | 12,857 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 41,5 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 04.04.2026 | 0,653 | 0 | 22,353 | 12,982 | 0 | 22,011 | 12,883 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,4 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 05.04.2026 | 0,692 | 0 | 23,085 | 12,902 | 0 | 22,729 | 12,801 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 41,8 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 06.04.2026 | 0,709 | 0 | 23,608 | 13,247 | 0 | 23,243 | 13,144 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41,6 | 0 | 0,54 | 0,52 | 0 | - |
| 07.04.2026 | 0,691 | 0 | 23,115 | 13,207 | 0 | 22,76 | 13,108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 41,1 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 08.04.2026 | 0,687 | 0 | 23 | 13,112 | 0 | 22,647 | 13,014 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 41,1 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 09.04.2026 | 0,75 | 0 | 24,373 | 13,225 | 0 | 23,996 | 13,123 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41,4 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 10.04.2026 | 0,698 | 0 | 23,323 | 13,157 | 0 | 22,964 | 13,056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 41,4 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 11.04.2026 | 0,741 | 0 | 24,19 | 13,167 | 0 | 23,815 | 13,064 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 41,7 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 12.04.2026 | 0,772 | 0 | 24,778 | 13,012 | 0 | 24,392 | 12,908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 42,1 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 13.04.2026 | 0,621 | 0 | 21,893 | 13,2 | 0 | 21,559 | 13,098 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,5 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 14.04.2026 | 0,656 | 0 | 22,483 | 13,037 | 0 | 22,14 | 12,937 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,5 | 0 | 0,54 | 0,51 | 0 | - |
| 15.04.2026 | 0,547 | 0 | 20,243 | 12,232 | 0 | 19,954 | 12,143 | 0 | 22,38 | 1,62 | 786435 | 32774 | 55,6 | 40,4 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 16.04.2026 | 0,658 | 0 | 22,51 | 13,072 | 0 | 22,164 | 12,97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 41,8 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 17.04.2026 | 0,584 | 0 | 21,01 | 13,077 | 0 | 20,69 | 12,977 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,4 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| 18.04.2026 | 0,585 | 0 | 21,035 | 13,042 | 0 | 20,714 | 12,941 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,6 | 0 | 0,55 | 0,52 | 0 | - |
| Итого: | 11,981 | 0 | 407,872 | 234,655 | 0 | 401,633 | 232,848 | 0 | 430,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,981 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 432
Период нормальной работы системы, ч 430,38

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 31.03.2026 | 158,917 | 5837,989 | 3545,573 | 0 | 5748,022 | 3514,759 | 0 | 6081,85 | 341,65 | 8499,7 | 426,35 |
| 18.04.2026 | 170,9 | 6245,857 | 3780,235 | 0 | 6149,657 | 3747,607 | 0 | 6512,23 | 772,03 | 8501,32 | 427,97 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 8:20:41