

#5881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8963
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,748	0	23,23	11,215	0	22,866	11,119	0	24	0	0	0	58,4	43,3	0	0,48	0,45	0	4
25.04.2021	0,722	0	22,685	11,2	0	22,333	11,107	0	24	0	0	0	58,1	42,7	0	0,48	0,45	0	3,7
26.04.2021	0,772	0	23,64	11,092	0	23,272	11	0	24	0	0	0	58,2	42,8	0	0,48	0,45	0	2,9
27.04.2021	0,694	0	22,035	11,085	0	21,693	10,993	0	24	0	0	0	58,1	42,7	0	0,48	0,46	0	4,1
28.04.2021	0,799	0	24,128	11,062	0	23,747	10,967	0	24	0	0	0	58,6	43,4	0	0,48	0,45	0	6,7
29.04.2021	0,838	0	24,738	10,822	0	24,348	10,73	0	24	0	0	0	58,6	43,4	0	0,48	0,45	0	9,3
30.04.2021	0,786	0	23,58	10,312	0	23,218	10,227	0	24	0	0	0	57,7	42,8	0	0,49	0,46	0	7
01.05.2021	0,744	0	22,573	10,377	0	22,221	10,291	0	24	0	0	0	58,2	42,8	0	0,49	0,46	0	7,3
02.05.2021	0,769	0	22,89	10,262	0	22,536	10,181	0	24	0	0	0	58	41,9	0	0,49	0,46	0	6,2
03.05.2021	0,784	0	23,14	10,255	0	22,784	10,176	0	24	0	0	0	57,8	41,2	0	0,49	0,46	0	5,8
04.05.2021	0,746	0	24,095	10,152	0	23,771	10,078	0	24	0	0	0	53,7	40,3	0	0,49	0,46	0	9,6
05.05.2021	0,746	0	22,683	10,19	0	22,34	10,11	0	24	0	0	0	57,2	41,7	0	0,49	0,46	0	10,4
06.05.2021	0,759	0	22,755	10,41	0	22,405	10,33	0	24	0	0	0	57,8	41,3	0	0,49	0,46	0	6,9
07.05.2021	0,724	0	21,753	10,132	0	21,417	10,055	0	24	0	0	0	57,9	41,1	0	0,49	0,46	0	6,9
08.05.2021	0,732	0	21,895	10,062	0	21,558	9,986	0	24	0	0	0	57,9	41,1	0	0,49	0,46	0	6,3
09.05.2021	0,748	0	22,205	9,96	0	21,866	9,886	0	24	0	0	0	57,6	40,8	0	0,49	0,46	0	11,1
10.05.2021	0,763	0	23,003	10,065	0	22,659	9,987	0	24	0	0	0	57	41,3	0	0,49	0,46	0	17,8
11.05.2021	0,72	0	21,553	9,932	0	21,219	9,856	0	24	0	0	0	58	41,3	0	0,49	0,47	0	19,7
12.05.2021	0,673	0	20,755	10,087	0	20,433	10,007	0	24	0	0	0	58,1	41,9	0	0,49	0,46	0	19,2
13.05.2021	0,715	0	21,633	10,095	0	21,295	10,013	0	24	0	0	0	58,3	42,4	0	0,49	0,46	0	9,9
14.05.2021	0,701	0	22,395	10,017	0	22,078	9,94	0	24	0	0	0	55,4	41,4	0	0,49	0,46	0	10,6
15.05.2021	0,638	0	20,985	10,07	0	20,688	9,994	0	24	0	0	0	55,4	41,1	0	0,49	0,46	0	10
16.05.2021	0,696	0	22,545	10,052	0	22,238	9,98	0	24	0	0	0	54,3	40,2	0	0,49	0,46	0	12,5
17.05.2021	0,637	0	20,828	10,007	0	20,534	9,934	0	24	0	0	0	55,3	40,5	0	0,49	0,46	0	14,5
18.05.2021	0,547	0	18,548	9,38	0	18,281	9,305	0	19,22	4,78	3	32770	55,8	42	0	0,43	0,39	0	11,4
19.05.2021	0,599	0	19,88	9,377	0	19,607	9,309	0	24	0	0	0	54,5	40,4	0	0,49	0,47	0	10,4
20.05.2021	0,64	0	20,275	9,172	0	19,989	9,107	0	24	0	0	0	55,2	40,1	0	0,49	0,47	0	-
21.05.2021	0,619	0	19,863	9,2	0	19,583	9,134	0	24	0	0	0	55,2	40,1	0	0,49	0,47	0	14
22.05.2021	0,74	0	22,32	9,12	0	22	9,052	0	24	0	0	0	55,7	40,7	0	0,49	0,47	0	-
23.05.2021	0,689	0	21,273	9,107	0	20,971	9,041	0	24	0	0	0	55,4	40,3	0	0,49	0,47	0	-
Итого:	21,488	0	663,881	304,269	0	653,95	301,895	0	715,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,488																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 715,22

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	897,397	27083,492	12191,934	0	26670,203	12095,111	0	30208,97	766	2610,47	2,02
23.05.2021	918,885	27747,367	12496,211	0	27324,158	12397,005	0	30924,18	1481,22	2615,25	6,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:32:57