

#130269#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
4395

Заводской номер счётчика 5285	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	178,373	178,029	0.344
Количество тепловой энергии, система 2	149,486	149,437	0.049

Подпись исполнителя



от 24.04.25 О.И.И.И.И.

#129918#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8963
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5285
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786435	33408	57,3	41,7	0	0,04	0,16	0
25.04.2025	-	0,038	0	1,215	0,627	0	1,196	0,622	0	1	23	524290	33408	58,5	42,8	0	0,01	0,17	0
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	42,1	0	0,01	0,17	0
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	58	42,3	0	0,01	0,17	0
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,6	41,8	0	0,01	0,15	0
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,9	42	0	0,01	0,12	0
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	41,9	0	0,01	0,11	0
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	58	42,1	0	0,01	0,13	0
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,8	42,1	0	0,01	0,12	0
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786435	33414	56,4	40,9	0	0,06	0,14	0
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	58,1	42,6	0	0,01	0,13	0
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786434	33408	57,6	41,9	0	0,01	0,13	0
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	56,6	41,1	0	0,01	0,2	0
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	41,8	0	0,01	0,17	0
08.05.2025	-	0,011	0	0,867	0,902	0	0,854	0,895	0	0,93	23,07	524290	33408	57,3	42,6	0	0,01	0,14	0
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,8	41,7	0	0,01	0,12	0
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,8	41,7	0	0,01	0,12	0
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	41,6	0	0,01	0,15	0
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	33408	57,6	41,3	0	0,01	0,11	0
13.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	41,7	0	0,01	0,11	0
14.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,7	41,5	0	0,01	0,13	0
15.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,6	41,2	0	0,01	0,11	0
16.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,3	41	0	0,01	0,1	0
17.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524288	33408	57,5	41,3	0	0,01	0,12	0
18.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,8	41,5	0	0,01	0,1	0
19.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,6	41,4	0	0,01	0,12	0
20.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	58	41,7	0	0,01	0,1	0
21.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	58	42,2	0	0,01	0,13	0
22.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	58	42,2	0	0,01	0,15	0
23.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	524290	33408	57,9	42,5	0	0,01	0,16	0
Итого:	-	0,049	0	2,082	1,529	0	2,05	1,517	0	1,93	718,07	-	-	57,67	41,81	0	0,01	0,13	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

1,93 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.04.2025	149,437	5512,014	3358,323	0	5427,061	3329,014	0	5738,27	417,58	635,28	350,43
23.05.2025	149,486	5514,097	3359,853	0	5429,11	3330,531	0	5740,2	419,52	1353,35	1068,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения