

# #5879#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 8963  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5285  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,509	0	17,87	10,442	0	17,594	10,354	0	24	0	0	0	58	43	0	0,49	0,45	0	-
25.06.2021	0,566	0	19,017	10,417	0	18,722	10,328	0	24	0	0	0	58,2	43,3	0	0,49	0,45	0	-
26.06.2021	0,574	0	19,327	10,537	0	19,027	10,446	0	24	0	0	0	58,2	43,6	0	0,49	0,45	0	-
27.06.2021	0,532	0	18,617	10,725	0	18,334	10,637	0	24	0	0	0	57,5	42,6	0	0,48	0,45	0	-
28.06.2021	0,579	0	19,62	10,712	0	19,32	10,623	0	24	0	0	0	57,7	43	0	0,48	0,45	0	-
29.06.2021	0,556	0	19,135	10,69	0	18,842	10,6	0	24	0	0	0	57,7	43,1	0	0,49	0,45	0	-
30.06.2021	0,498	0	19,772	10,67	0	19,529	10,593	0	24	0	0	2	51,5	40,2	0	0,48	0,45	0	-
01.07.2021	0,558	0	19,457	10,65	0	19,171	10,564	0	24	0	0	0	56,5	42,3	0	0,49	0,45	0	-
02.07.2021	0,512	0	18,405	10,65	0	18,135	10,566	0	24	0	0	0	56,4	41,9	0	0,49	0,45	0	-
03.07.2021	0,573	0	19,82	10,635	0	19,53	10,549	0	24	0	0	0	56,3	42,2	0	0,49	0,45	0	-
04.07.2021	0,569	0	19,83	10,6	0	19,544	10,515	0	24	0	0	0	55,9	42	0	0,49	0,45	0	-
05.07.2021	0,486	0	17,028	9,282	0	16,779	9,207	0	19,6	4,4	524291	32774	56,3	42,4	0	0,41	0,37	0	-
06.07.2021	0,565	0	18,987	9,877	0	18,698	9,79	0	24	0	0	0	57,6	44	0	0,49	0,46	0	-
07.07.2021	0,586	0	19,242	9,862	0	18,947	9,777	0	24	0	0	0	57,8	43,5	0	0,49	0,46	0	-
08.07.2021	0,58	0	18,917	9,77	0	18,625	9,686	0	24	0	0	0	58	43,3	0	0,49	0,46	0	-
09.07.2021	0,597	0	19,41	9,817	0	19,114	9,735	0	24	0	0	0	57,6	42,9	0	0,49	0,46	0	-
10.07.2021	0,391	0	13,695	7,59	0	13,489	7,525	0	18,08	5,92	786435	32774	57,2	43,4	0	0,44	0,42	0	-
11.07.2021	0,474	0	16,747	9,3	0	16,495	9,219	0	21,8	2,22	786435	32774	57,2	43,8	0	0,48	0,44	0	-
12.07.2021	0,587	0	19,787	10,197	0	19,482	10,102	0	23,83	0,17	786435	32774	58	45,2	0	0,49	0,45	0	-
13.07.2021	0,589	0	19,877	10,17	0	19,575	10,077	0	24	0	0	0	57,5	44,7	0	0,49	0,46	0	-
14.07.2021	0,551	0	18,807	10,097	0	18,516	10,005	0	24	0	0	0	58,1	44,7	0	0,5	0,46	0	-
15.07.2021	0,491	0	17,68	10,212	0	17,407	10,119	0	24	0	0	0	58	44,7	0	0,5	0,46	0	-
16.07.2021	0,512	0	18,057	10,167	0	17,78	10,076	0	24	0	0	0	57,8	44,3	0	0,5	0,46	0	-
17.07.2021	0,5	0	18,72	10,265	0	18,461	10,18	0	24	0	0	0	54,7	42,7	0	0,5	0,46	0	-
18.07.2021	0,506	0	18,302	10,262	0	18,032	10,173	0	24	0	0	0	56,7	43,7	0	0,5	0,46	0	-
19.07.2021	0,484	0	17,447	10,225	0	17,188	10,142	0	24	0	0	0	56,8	42,4	0	0,5	0,46	0	-
20.07.2021	0,522	0	17,712	9,447	0	17,444	9,367	0	21,72	2,28	3	32768	57,4	43,3	0	0,5	0,45	0	-
21.07.2021	0,517	0	19,187	11,287	0	18,902	11,189	0	24	0	0	0	56,9	43,6	0	0,5	0,46	0	-
22.07.2021	0,566	0	19,992	11,1	0	19,696	11,006	0	24	0	0	0	56,8	43	0	0,5	0,46	0	-
23.07.2021	0,548	0	19,382	10,905	0	19,094	10,815	0	24	0	0	0	56,8	42,7	0	0,5	0,46	0	-
Итого:	16,078	0	559,846	306,56	0	551,472	303,965	0	705,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,078																		

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 705,03

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	937,793	28355,223	12794,15	0	27923,006	12692,613	0	31661,18	761	2622,3	7,05
23.07.2021	953,873	28915,076	13100,718	0	28474,477	12996,576	0	32366,22	1466,03	2637,28	22,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2021 8:31:12