

#5875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8963
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,56	0	19,027	10,622	0	18,737	10,536	0	24	0	0	0	57,6	42,3	0	0,52	0,48	0	-
25.06.2023	0,583	0	19,485	10,627	0	19,187	10,541	0	24	0	0	0	57,7	42,4	0	0,52	0,47	0	-
26.06.2023	0,551	0	18,8	10,632	0	18,514	10,548	0	24	0	0	0	57,6	42	0	0,52	0,48	0	-
27.06.2023	0,57	0	19,1	10,545	0	18,809	10,462	0	24	0	0	0	57,6	41,8	0	0,52	0,48	0	-
28.06.2023	0,584	0	19,585	10,597	0	19,291	10,514	0	24	0	0	0	57,1	41,7	0	0,52	0,48	0	-
29.06.2023	0,62	0	20,565	10,58	0	20,259	10,494	0	24	0	0	0	56,9	42,3	0	0,52	0,47	0	-
30.06.2023	0,56	0	18,967	10,57	0	18,678	10,485	0	24	0	0	0	57,6	42,1	0	0,52	0,48	0	-
01.07.2023	0,575	0	19,325	10,617	0	19,03	10,532	0	24	0	0	0	57,6	42,2	0	0,52	0,48	0	-
02.07.2023	0,602	0	19,867	10,63	0	19,563	10,544	0	24	0	0	0	57,7	42,3	0	0,52	0,47	0	-
03.07.2023	0,55	0	18,82	10,677	0	18,534	10,593	0	24	0	0	0	57,4	41,8	0	0,52	0,48	0	-
04.07.2023	0,584	0	19,47	10,61	0	19,174	10,526	0	24	0	0	0	57,5	41,9	0	0,52	0,48	0	-
05.07.2023	0,552	0	18,85	10,645	0	18,565	10,561	0	24	0	0	0	57,4	41,8	0	0,51	0,47	0	-
06.07.2023	0,562	0	19,472	11,13	0	19,175	11,039	0	24	0	0	0	57,6	42,5	0	0,51	0,47	0	-
07.07.2023	0,571	0	19,37	10,725	0	19,075	10,638	0	24	0	0	0	57,6	42,3	0	0,51	0,47	0	-
08.07.2023	0,483	0	17,482	10,755	0	17,22	10,672	0	24	0	0	0	57,1	41,4	0	0,51	0,47	0	-
09.07.2023	0,524	0	18,315	10,745	0	18,038	10,661	0	24	0	0	0	57,4	41,7	0	0,51	0,47	0	-
10.07.2023	0,54	0	18,707	10,745	0	18,423	10,659	0	24	0	0	0	57,5	42,1	0	0,5	0,47	0	-
11.07.2023	0,506	0	17,952	10,75	0	17,681	10,666	0	24	0	0	0	57,4	41,7	0	0,49	0,47	0	-
12.07.2023	0,562	0	19,16	10,67	0	18,867	10,582	0	24	0	0	0	57,6	42,6	0	0,49	0,47	0	-
13.07.2023	0,525	0	18,602	10,68	0	18,327	10,595	0	24	0	0	0	56,7	41,9	0	0,49	0,47	0	-
14.07.2023	0,539	0	18,672	10,665	0	18,388	10,578	0	24	0	0	0	57,5	42,4	0	0,48	0,47	0	-
15.07.2023	0,561	0	19,092	10,67	0	18,801	10,583	0	24	0	0	0	57,6	42,4	0	0,48	0,47	0	-
16.07.2023	0,633	0	22,755	13,245	0	22,4	13,122	0	24	0	0	0	58,3	44,9	0	0,49	0,45	0	-
17.07.2023	0,587	0	21,792	13,215	0	21,454	13,094	0	24	0	0	0	58,2	44,7	0	0,48	0,45	0	-
18.07.2023	0,594	0	21,665	13	0	21,329	12,884	0	24	0	0	0	58,1	44,2	0	0,48	0,45	0	-
19.07.2023	0,615	0	22,057	12,897	0	21,715	12,782	0	24	0	0	0	58,1	44,2	0	0,49	0,46	0	-
20.07.2023	0,57	0	21,152	12,93	0	20,827	12,816	0	24	0	0	0	57,9	44	0	0,48	0,46	0	-
21.07.2023	0,559	0	20,887	12,97	0	20,566	12,857	0	24	0	0	0	57,8	43,6	0	0,47	0,46	0	-
22.07.2023	0,581	0	21,407	13,005	0	21,077	12,891	0	24	0	0	0	57,9	43,8	0	0,45	0,45	0	-
23.07.2023	0,571	0	21,252	13,137	0	20,925	13,023	0	24	0	0	0	57,9	43,6	0	0,45	0,45	0	-
Итого:	16,974	0	591,652	339,286	0	582,629	336,478	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,974																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	1390,579	42826,973	19850,006	0	42183,625	19696,498	0	48770,75	760,55	3033,45	7,47
23.07.2023	1407,553	43418,633	20189,295	0	42766,254	20032,977	0	49490,75	1480,55	3033,45	7,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:24:16