

#5880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8963
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,517	0	18,657	10,927	0	18,377	10,836	0	24	0	0	0	57,1	42,8	0	0,5	0,46	0	-
25.07.2021	0,602	0	20,745	10,932	0	20,439	10,84	0	24	0	0	0	56,6	43,1	0	0,5	0,46	0	-
26.07.2021	0,554	0	19,445	10,845	0	19,151	10,752	0	24	0	0	0	57,3	43,4	0	0,5	0,46	0	-
27.07.2021	0,605	0	20,197	10,785	0	19,882	10,689	0	24	0	0	0	58,3	44,2	0	0,5	0,46	0	-
28.07.2021	0,557	0	19,12	10,77	0	18,819	10,674	0	24	0	0	0	58,6	44,2	0	0,5	0,46	0	-
29.07.2021	0,517	0	18,167	10,375	0	17,89	10,286	0	24	0	0	0	57,6	43,3	0	0,5	0,47	0	-
30.07.2021	0,502	0	17,89	10,365	0	17,62	10,278	0	24	0	0	0	57,3	42,9	0	0,5	0,47	0	-
31.07.2021	0,594	0	19,63	10,312	0	19,328	10,224	0	24	0	0	0	57,9	43,3	0	0,5	0,47	0	-
01.08.2021	0,558	0	19,17	10,327	0	18,882	10,24	0	24	0	0	0	57,1	43,1	0	0,5	0,46	0	-
02.08.2021	0,619	0	20,365	10,292	0	20,057	10,205	0	24	0	0	0	57,3	43,2	0	0,5	0,47	0	-
03.08.2021	0,556	0	19,05	10,292	0	18,767	10,209	0	24	0	0	0	56,8	42,3	0	0,5	0,47	0	-
04.08.2021	0,409	0	16,493	7,975	0	16,317	7,926	0	18,15	5,88	0	32774	47,7	37,1	0	0,49	0,46	0	-
05.08.2021	0,58	0	20,248	10,765	0	19,957	10,679	0	24	0	0	0	55,7	42	0	0,49	0,46	0	-
06.08.2021	0,551	0	19,725	10,695	0	19,453	10,615	0	24	0	0	0	54,7	40,8	0	0,5	0,46	0	-
07.08.2021	0,484	0	19,56	9,525	0	19,343	9,463	0	21,48	2,55	0	32774	48,3	38,1	0	0,49	0,45	0	-
08.08.2021	0,551	0	19,967	10,67	0	19,698	10,59	0	24	0	0	0	54,1	40,8	0	0,49	0,46	0	-
09.08.2021	0,611	0	21,008	10,56	0	20,716	10,48	0	24	0	0	0	54,8	41,1	0	0,49	0,46	0	-
10.08.2021	0,553	0	19,777	10,607	0	19,502	10,525	0	24	0	0	0	54,9	41,5	0	0,49	0,46	0	-
11.08.2021	0,603	0	20,535	10,34	0	20,245	10,26	0	24	0	0	0	55,3	41,5	0	0,49	0,46	0	-
12.08.2021	0,543	0	19,323	10,152	0	19,061	10,078	0	24	0	0	0	54,1	40,5	0	0,49	0,46	0	-
13.08.2021	0,532	0	18,975	10,095	0	18,714	10,019	0	24	0	0	0	54,5	40,9	0	0,5	0,46	0	-
14.08.2021	0,598	0	20,53	10,097	0	20,248	10,02	0	24	0	0	0	54,6	41,4	0	0,49	0,46	0	-
15.08.2021	0,574	0	20,283	10,095	0	20,014	10,021	0	24	0	0	0	53,5	40,6	0	0,49	0,46	0	-
16.08.2021	0,537	0	19,523	10,117	0	19,268	10,045	0	24	0	0	0	53,1	40,2	0	0,5	0,46	0	-
17.08.2021	0,567	0	20,035	10,125	0	19,767	10,05	0	24	0	0	0	53,8	40,6	0	0,5	0,46	0	-
18.08.2021	0,581	0	20,328	10,125	0	20,058	10,052	0	24	0	0	0	53,6	40,1	0	0,49	0,46	0	-
19.08.2021	0,56	0	18,753	9,192	0	18,491	9,125	0	22,07	1,97	0	32774	54,8	40,4	0	0,49	0,46	0	-
20.08.2021	0,653	0	20,533	9,935	0	20,222	9,856	0	24	0	0	0	57,3	41,9	0	0,5	0,46	0	-
21.08.2021	0,606	0	19,745	9,917	0	19,452	9,839	0	24	0	0	0	56,8	41,9	0	0,49	0,46	0	-
22.08.2021	0,692	0	21,58	9,917	0	21,261	9,84	0	24	0	0	0	56,7	41,6	0	0,49	0,46	0	-
23.08.2021	0,643	0	20,252	9,817	0	19,949	9,742	0	24	0	0	0	57	41,2	0	0,49	0,46	0	-
Итого:	17,609	0	609,609	316,943	0	600,948	314,458	0	733,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,609																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733,7

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2021	953,873	28915,076	13100,718	0	28474,477	12996,576	0	32366,22	729,03	2637,28	14,98
23.08.2021	971,48	29524,684	13417,668	0	29075,426	13311,035	0	33099,92	1462,73	2647,68	25,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 8:23:44