

#5857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 8963  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5285  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,569	0	17,422	7,855	0	17,168	7,798	0	24	0	0	0	56,3	40,2	0	0,55	0,52	0	-
25.07.2022	0,506	0	16,185	7,872	0	15,952	7,816	0	24	0	0	0	55,9	40	0	0,55	0,52	0	-
26.07.2022	0,522	0	16,492	7,875	0	16,254	7,819	0	24	0	0	0	56	40	0	0,55	0,52	0	-
27.07.2022	0,553	0	17,1	7,852	0	16,852	7,797	0	24	0	0	0	56,2	39,9	0	0,55	0,52	0	-
28.07.2022	0,531	0	16,612	7,86	0	16,373	7,806	0	24	0	0	0	56	39,4	0	0,55	0,52	0	-
29.07.2022	0,527	0	16,537	7,88	0	16,3	7,826	0	24	0	0	0	55,8	39,2	0	0,55	0,51	0	-
30.07.2022	0,483	0	15,58	7,81	0	15,358	7,758	0	24	0	0	0	55,6	38,8	0	0,55	0,52	0	-
31.07.2022	0,524	0	16,48	7,735	0	16,243	7,681	0	24	0	0	0	55,8	39,8	0	0,54	0,52	0	-
01.08.2022	0,56	0	17,157	7,732	0	16,909	7,678	0	24	0	0	0	56,1	39,8	0	0,55	0,52	0	-
02.08.2022	0,582	0	17,597	7,675	0	17,341	7,62	0	24	0	0	0	56,2	40	0	0,55	0,52	0	-
03.08.2022	0,567	0	17,265	7,687	0	17,014	7,633	0	24	0	0	0	56,2	39,8	0	0,55	0,52	0	-
04.08.2022	0,549	0	16,862	7,665	0	16,617	7,611	0	24	0	0	0	56,2	39,8	0	0,55	0,51	0	-
05.08.2022	0,567	0	17,345	7,647	0	17,091	7,59	0	24	0	0	0	56,4	41	0	0,55	0,52	0	-
06.08.2022	0,51	0	16,16	7,62	0	15,927	7,564	0	24	0	0	0	56	40,5	0	0,55	0,51	0	-
07.08.2022	0,549	0	16,892	7,655	0	16,647	7,6	0	24	0	0	0	56,2	40	0	0,54	0,52	0	-
08.08.2022	0,583	0	17,532	7,61	0	17,277	7,556	0	24	0	0	0	56,2	39,8	0	0,54	0,51	0	-
09.08.2022	0,527	0	16,42	7,68	0	16,183	7,626	0	24	0	0	0	56	39,6	0	0,54	0,51	0	-
10.08.2022	0,534	0	16,592	7,627	0	16,353	7,573	0	24	0	0	0	56	40	0	0,55	0,51	0	-
11.08.2022	0,505	0	15,945	7,595	0	15,716	7,543	0	24	0	0	0	55,8	39,5	0	0,55	0,51	0	-
12.08.2022	0,538	0	16,542	7,532	0	16,303	7,48	0	24	0	0	0	56,1	39,6	0	0,55	0,52	0	-
13.08.2022	0,496	0	15,657	7,52	0	15,432	7,468	0	24	0	0	0	55,9	39,5	0	0,55	0,52	0	-
14.08.2022	0,516	0	16,132	7,527	0	15,899	7,473	0	24	0	0	0	56,1	40,2	0	0,55	0,51	0	-
15.08.2022	0,5	0	15,875	7,522	0	15,647	7,469	0	24	0	0	2	55,8	40,1	0	0,55	0,52	0	-
16.08.2022	0,515	0	16,132	7,565	0	15,898	7,51	0	24	0	0	0	56,2	40,4	0	0,55	0,51	0	-
17.08.2022	0,536	0	16,615	7,587	0	16,372	7,531	0	24	0	0	0	56,4	40,9	0	0,55	0,51	0	-
18.08.2022	0,531	0	16,582	7,572	0	16,339	7,514	0	24	0	0	0	56,5	41,4	0	0,55	0,52	0	-
19.08.2022	0,506	0	16,035	7,555	0	15,801	7,497	0	24	0	0	0	56,4	41,2	0	0,55	0,51	0	-
20.08.2022	0,473	0	15,35	7,572	0	15,128	7,516	0	24	0	0	0	56	40,8	0	0,55	0,51	0	-
21.08.2022	0,493	0	15,705	7,597	0	15,477	7,542	0	24	0	0	0	56,2	40,5	0	0,55	0,51	0	-
22.08.2022	0,497	0	15,702	7,527	0	15,475	7,474	0	24	0	0	0	56,1	40,1	0	0,55	0,51	0	-
23.08.2022	0,511	0	16,035	7,562	0	15,801	7,508	0	24	0	0	0	56,2	40,3	0	0,55	0,51	0	-
Итого:	16,36	0	510,537	237,57	0	503,147	235,877	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,36																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2022	1183,166	36197,598	16599,912	0	35650,84	16470,029	0	40806,02	743,58	2958,08	0,42
23.08.2022	1199,528	36708,145	16837,49	0	36153,988	16705,908	0	41550,02	1487,58	2958,08	0,42

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2022 10:11:21