

#27860#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 14.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
4395

| Заводской номер счётчика | Показания прибора, Гкал | Предыдущие показания, Гкал | Разность показаний, Гкал |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 5285 | 14.08.2023 | 23.07.2023 | |
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1151,615 | 1151,615 | 0 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 1420,35 | 1407,553 | 12.797 |

Подпись исполнителя



#27859#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 14.08.2023.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8963
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5285
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.07.2023 | - | 0,593 | 0 | 21,713 | 13,132 | 0 | 21,376 | 13,016 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 |
| 25.07.2023 | - | 0,597 | 0 | 21,765 | 13,117 | 0 | 21,427 | 13,002 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 44 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 |
| 26.07.2023 | - | 0,651 | 0 | 22,793 | 13,07 | 0 | 22,435 | 12,955 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 58,2 | 43,9 | 0 | 0,28 | 0,45 | 0 |
| 27.07.2023 | - | 0,611 | 0 | 22,128 | 13,192 | 0 | 21,784 | 13,076 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 44 | 0 | 0,39 | 0,45 | 0 |
| 28.07.2023 | - | 0,586 | 0 | 21,462 | 13,087 | 0 | 21,131 | 12,975 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 43,5 | 0 | 0,4 | 0,45 | 0 |
| 29.07.2023 | - | 0,623 | 0 | 22,253 | 13,032 | 0 | 21,906 | 12,917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 44,1 | 0 | 0,39 | 0,45 | 0 |
| 30.07.2023 | - | 0,546 | 0 | 20,66 | 13,155 | 0 | 20,341 | 13,042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 43,3 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 |
| 31.07.2023 | - | 0,569 | 0 | 21,197 | 13,135 | 0 | 20,869 | 13,02 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 58 | 43,7 | 0 | 0,39 | 0,45 | 0 |
| 01.08.2023 | - | 0,551 | 0 | 20,702 | 13,1 | 0 | 20,384 | 12,989 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 43,2 | 0 | 0,4 | 0,45 | 0 |
| 02.08.2023 | - | 0,48 | 0 | 21,618 | 12,932 | 0 | 21,363 | 12,843 | 0 | 23,85 | 0,15 | 262144 | 32774 | 49,5 | 38,9 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 |
| 03.08.2023 | - | 0,567 | 0 | 20,997 | 13,047 | 0 | 20,674 | 12,936 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 43,3 | 0 | 0,48 | 0,45 | 0 |
| 04.08.2023 | - | 0,577 | 0 | 21,248 | 13,047 | 0 | 20,919 | 12,934 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43,6 | 0 | 0,46 | 0,45 | 0 |
| 05.08.2023 | - | 0,573 | 0 | 21,075 | 12,94 | 0 | 20,749 | 12,828 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43,6 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 |
| 06.08.2023 | - | 0,591 | 0 | 21,57 | 13,017 | 0 | 21,236 | 12,903 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 43,9 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 |
| 07.08.2023 | - | 0,579 | 0 | 21,177 | 12,982 | 0 | 20,849 | 12,871 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 43,4 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 |
| 08.08.2023 | - | 0,597 | 0 | 20,905 | 12,092 | 0 | 20,583 | 11,991 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 43 | 0 | 0,42 | 0,46 | 0 |
| 09.08.2023 | - | 0,617 | 0 | 19,845 | 10,285 | 0 | 19,542 | 10,205 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,6 | 0 | 0,43 | 0,47 | 0 |
| 10.08.2023 | - | 0,542 | 0 | 18,307 | 10,332 | 0 | 18,031 | 10,256 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 40,7 | 0 | 0,4 | 0,47 | 0 |
| 11.08.2023 | - | 0,588 | 0 | 19,277 | 10,46 | 0 | 18,982 | 10,381 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 40,9 | 0 | 0,23 | 0,47 | 0 |
| 12.08.2023 | - | 0,569 | 0 | 18,842 | 10,287 | 0 | 18,555 | 10,209 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 57,4 | 41,2 | 0 | 0,27 | 0,47 | 0 |
| 13.08.2023 | - | 0,583 | 0 | 18,98 | 10,207 | 0 | 18,69 | 10,131 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 40,9 | 0 | 0,38 | 0,48 | 0 |
| 14.08.2023 | - | 0,606 | 0 | 19,585 | 10,24 | 0 | 19,284 | 10,16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 41,7 | 0 | 0,35 | 0,48 | 0 |
| Итого: | - | 12,796 | 0 | 458,099 | 269,888 | 0 | 451,11 | 267,64 | 0 | 527,85 | 0,15 | - | - | 57,47 | 42,75 | 0 | 0,4 | 0,46 | 0 |

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 527,85 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|
| 23.07.2023 | 1407,553 | 43418,633 | 20189,295 | 0 | 42766,254 | 20032,977 | 0 | 49490,75 | 744 | 3033,45 | 0 |
| 14.08.2023 | 1420,35 | 43876,73 | 20459,189 | 0 | 43217,363 | 20300,615 | 0 | 50018,6 | 1271,85 | 3033,6 | 0,15 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
