

#91560#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2024 по 19.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
4395

Заводской номер счётчика 5285	Показания прибора, Гкал 19.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	1174,272	-1174.272
Количество тепловой энергии, система 2	11,202	1489,631	-1478.429

Подпись исполнителя



с 01.08.24 по 19



#91559#

Отчёт за период с 31.07.2024 по 19.08.2024.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 8963
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5285
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 21.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.08.2024	-	0,229	0	9,685	6,405	0	9,531	6,337	0	8,75	4,43	798723	32768	58,9	47,9	0	0,52	0,4	0
02.08.2024	-	0,59	0	25,738	17,762	0	25,331	17,581	0	24	0	0	0	58,8	47,1	0	0,53	0,46	0
03.08.2024	-	0,589	0	25,49	17,697	0	25,087	17,521	0	24	0	0	0	58,7	46,6	0	0,53	0,46	0
04.08.2024	-	0,627	0	26,363	17,762	0	25,944	17,582	0	24	0	0	0	58,9	46,9	0	0,53	0,45	0
05.08.2024	-	0,583	0	25,26	17,587	0	24,861	17,412	0	24	0	0	0	58,8	46,5	0	0,53	0,46	0
06.08.2024	-	0,644	0	26,498	17,44	0	26,078	17,263	0	23,75	0,25	0	32774	58,8	46,9	0	0,53	0,45	0
07.08.2024	-	0,663	0	27,028	17,52	0	26,6	17,341	0	24	0	0	0	58,8	47,1	0	0,53	0,45	0
08.08.2024	-	0,585	0	25,433	17,527	0	25,033	17,351	0	24	0	0	0	58,5	46,7	0	0,53	0,46	0
09.08.2024	-	0,583	0	25,293	17,472	0	24,894	17,297	0	24	0	0	0	58,6	46,7	0	0,53	0,45	0
10.08.2024	-	0,643	0	26,623	17,407	0	26,206	17,232	0	24	0	0	0	58,4	46,8	0	0,53	0,45	0
11.08.2024	-	0,56	0	24,905	17,292	0	24,529	17,128	0	24	0	0	0	57,3	45,4	0	0,53	0,45	0
12.08.2024	-	0,635	0	26,183	17,322	0	25,77	17,15	0	24	0	0	0	58,6	46,5	0	0,53	0,45	0
13.08.2024	-	0,633	0	26,138	17,34	0	25,725	17,167	0	24	0	0	0	58,6	46,5	0	0,53	0,45	0
14.08.2024	-	0,661	0	26,85	17,38	0	26,425	17,203	0	24	0	0	0	58,8	47	0	0,53	0,45	0
15.08.2024	-	0,609	0	25,825	17,342	0	25,418	17,166	0	24	0	0	0	58,6	47	0	0,53	0,45	0
16.08.2024	-	0,605	0	25,765	17,337	0	25,357	17,159	0	24	0	0	0	58,8	47,3	0	0,53	0,45	0
17.08.2024	-	0,572	0	25,025	17,305	0	24,63	17,129	0	24	0	0	0	58,7	47	0	0,53	0,45	0
18.08.2024	-	0,602	0	25,775	17,355	0	25,371	17,179	0	24	0	0	0	58,4	47	0	0,52	0,45	0
19.08.2024	-	0,591	0	25,525	17,372	0	25,126	17,197	0	24	0	0	0	58,4	46,8	0	0,52	0,45	0
Итого:	-	11,204	0	475,402	320,624	0	467,916	317,395	0	440,5	4,68	-	-	58,6	46,83	0	0,53	0,45	0

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 440,5 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.07.2024	1489,631	46257,426	21797,938	0	45561,879	21628,533	0	52934,67	498,75	8302,65	5,37
19.08.2024	11,202	475,398	320,63	0	467,917	317,397	0	440,5	939,25	4,72	10,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения