

#95049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8963
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5285
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,642	0	24,893	15,582	0	24,499	15,428	0	24	0	0	0	58,8	46,4	0	0,52	0,46	0	-
25.08.2024	0,613	0	23,133	14,257	0	22,769	14,122	0	24	0	0	0	58,5	45,4	0	0,52	0,47	0	-
26.08.2024	0,597	0	22,838	14,282	0	22,48	14,148	0	24	0	0	0	58,4	45,2	0	0,52	0,47	0	-
27.08.2024	0,625	0	23,325	14,237	0	22,959	14,104	0	24	0	0	0	58,5	45,2	0	0,52	0,47	0	-
28.08.2024	0,543	0	21,035	13,562	0	20,71	13,442	0	23,33	0,67	0	32774	58	44,1	0	0,51	0,47	0	-
29.08.2024	0,554	0	21,64	14,035	0	21,303	13,907	0	24	0	0	0	58,3	44,6	0	0,52	0,47	0	-
30.08.2024	0,541	0	21,395	13,96	0	21,061	13,83	0	24	0	0	0	58,3	45	0	0,52	0,47	0	-
31.08.2024	0,547	0	21,397	13,85	0	21,064	13,723	0	24	0	0	0	58,3	44,7	0	0,52	0,47	0	-
01.09.2024	0,603	0	22,745	13,947	0	22,392	13,818	0	24	0	0	0	58,1	44,9	0	0,52	0,46	0	-
02.09.2024	0,562	0	21,71	13,865	0	21,373	13,739	0	24	0	0	0	58,1	44,5	0	0,52	0,47	0	-
03.09.2024	0,601	0	22,505	13,795	0	22,155	13,669	0	24	0	524288	2	58,2	44,7	0	0,52	0,49	0	-
04.09.2024	0,564	0	21,687	13,792	0	21,35	13,665	0	24	0	524288	0	58,3	44,7	0	0,52	0,28	0	-
05.09.2024	0,547	0	21,382	13,805	0	21,05	13,677	0	24	0	524288	0	58,2	44,8	0	0,52	0,3	0	-
06.09.2024	0,562	0	21,797	13,92	0	21,458	13,789	0	24	0	524288	0	58,3	45	0	0,51	0,27	0	-
07.09.2024	0,565	0	21,835	13,915	0	21,494	13,785	0	24	0	524288	0	58,3	45	0	0,5	0,29	0	-
08.09.2024	0,572	0	22,03	13,99	0	21,686	13,86	0	24	0	524288	0	58,3	44,9	0	0,51	0,33	0	-
09.09.2024	0,562	0	21,75	13,97	0	21,412	13,842	0	24	0	524288	0	58,2	44,6	0	0,51	0,27	0	-
10.09.2024	0,625	0	23,02	13,87	0	22,658	13,738	0	24	0	524288	0	58,6	45,3	0	0,52	0,28	0	-
11.09.2024	0,57	0	22,113	14,09	0	21,771	13,961	0	24	0	524288	0	58	44,6	0	0,52	0,29	0	-
12.09.2024	0,592	0	22,302	13,98	0	21,954	13,852	0	24	0	524288	0	58,3	44,4	0	0,52	0,29	0	-
13.09.2024	0,59	0	22,23	13,957	0	21,883	13,831	0	24	0	524288	0	58,3	44,4	0	0,52	0,33	0	-
14.09.2024	0,556	0	21,512	13,975	0	21,178	13,85	0	24	0	524288	0	58,2	44,1	0	0,52	0,31	0	-
15.09.2024	0,728	0	25,053	13,932	0	24,656	13,801	0	24	0	524288	0	58,8	45,2	0	0,51	0,32	0	-
16.09.2024	0,574	0	21,895	13,947	0	21,554	13,821	0	24	0	524288	0	58,2	44,3	0	0,52	0,27	0	-
17.09.2024	0,586	0	22,115	13,915	0	21,77	13,789	0	24	0	524288	0	58,3	44,3	0	0,51	0,33	0	-
18.09.2024	0,602	0	22,46	13,922	0	22,109	13,796	0	24	0	524288	0	58,4	44,5	0	0,52	0,38	0	-
19.09.2024	0,587	0	22,085	13,802	0	21,741	13,677	0	24	0	524288	0	58,3	44,4	0	0,52	0,35	0	-
20.09.2024	0,58	0	21,893	13,727	0	21,552	13,604	0	24	0	524288	0	58,2	44,3	0	0,52	0,4	0	-
21.09.2024	0,578	0	21,955	13,852	0	21,613	13,728	0	24	0	0	0	58,2	44,4	0	0,52	0,44	0	-
22.09.2024	0,669	0	23,803	13,807	0	23,429	13,68	0	24	0	0	0	58,5	44,9	0	0,52	0,45	0	-
23.09.2024	0,608	0	22,573	13,79	0	22,221	13,664	0	24	0	0	0	58,3	44,6	0	0,52	0,46	0	-
Итого:	18,245	0	692,106	433,33	0	681,304	429,34	0	743,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,245																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,33

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	13,611	577,018	389,212	0	567,932	385,289	0	536,05	608,05	5,17	5,13
23.09.2024	31,855	1269,124	822,549	0	1249,237	814,63	0	1279,38	1351,38	5,83	5,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:39:36