

#5893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 97, Калининград (ИТП 1 Отопление+ГВС)  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 8962  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5285  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 05.10.2022 | 0,17     | 0         | 39,17    | 0       | 0       | 38,912   | 0      | 0      | 9,97     | 14,07   | 1      | 32774  | 37,9   | 25,6   | 0      | 0,33    | 0,27    | 0       | -           |
| 06.10.2022 | 0,195    | 0         | 31,57    | 0       | 0       | 31,323   | 0      | 0      | 11,1     | 12,92   | 1      | 32774  | 41,5   | 27,1   | 0      | 0,35    | 0,27    | 0       | -           |
| 07.10.2022 | 0,337    | 0         | 70,705   | 0       | 0       | 70,144   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 41,8   | 37     | 0      | 0,39    | 0,33    | 0       | -           |
| 08.10.2022 | 0,303    | 0         | 72       | 0       | 0       | 71,43    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 41,8   | 37,5   | 0      | 0,38    | 0,33    | 0       | -           |
| 09.10.2022 | 0,358    | 0         | 74,461   | 0       | 0       | 73,87    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 41,8   | 37     | 0      | 0,38    | 0,33    | 0       | -           |
| 10.10.2022 | 0,447    | 0         | 88,006   | 0       | 0       | 87,277   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42,6   | 37,6   | 0      | 0,39    | 0,35    | 0       | -           |
| 11.10.2022 | 0,476    | 0         | 91,96    | 0       | 0       | 91,23    | 0      | 0      | 23,58    | 0,42    | 1      | 32770  | 41,8   | 36,6   | 0      | 0,4     | 0,35    | 0       | -           |
| 12.10.2022 | 0,571    | 0         | 99,296   | 0       | 0       | 98,506   | 0      | 0      | 23,45    | 0,55    | 1      | 32770  | 41,9   | 36,1   | 0      | 0,46    | 0,42    | 0       | -           |
| 13.10.2022 | 0,608    | 0         | 106,386  | 0       | 0       | 105,534  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42     | 36,3   | 0      | 0,46    | 0,42    | 0       | -           |
| 14.10.2022 | 0,58     | 0         | 104,681  | 0       | 0       | 103,833  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42,2   | 36,6   | 0      | 0,45    | 0,4     | 0       | -           |
| 15.10.2022 | 0,508    | 0         | 100,226  | 0       | 0       | 99,423   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42     | 36,9   | 0      | 0,45    | 0,4     | 0       | -           |
| 16.10.2022 | 0,477    | 0         | 99,291   | 0       | 0       | 98,496   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42     | 37,2   | 0      | 0,44    | 0,39    | 0       | -           |
| 17.10.2022 | 0,42     | 0         | 88,971   | 0       | 0       | 88,264   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 41,8   | 37     | 0      | 0,44    | 0,39    | 0       | -           |
| 18.10.2022 | 0,382    | 0         | 80,971   | 0       | 0       | 80,324   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42     | 37,2   | 0      | 0,43    | 0,38    | 0       | -           |
| 19.10.2022 | 0,472    | 0         | 87,506   | 0       | 0       | 86,779   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42,7   | 37,2   | 0      | 0,41    | 0,36    | 0       | -           |
| 20.10.2022 | 0,449    | 0         | 82,586   | 0       | 0       | 81,894   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42,8   | 37,4   | 0      | 0,4     | 0,35    | 0       | -           |
| 21.10.2022 | 0,58     | 0         | 87,321   | 0       | 0       | 86,525   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 44,5   | 38,1   | 0      | 0,39    | 0,34    | 0       | -           |
| 22.10.2022 | 0,634    | 0         | 104,281  | 0       | 0       | 103,401  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42,9   | 36,8   | 0      | 0,38    | 0,34    | 0       | -           |
| 23.10.2022 | 0,529    | 0         | 100,521  | 0       | 0       | 99,716   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 42     | 36,6   | 0      | 0,38    | 0,34    | 0       | -           |
| Итого:     | 8,496    | 0         | 1609,909 | 0       | 0       | 1596,881 | 0      | 0      | 428,1    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 8,496    |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 456  
Период нормальной работы системы, ч 428,1

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч   | dTtn, ч |
|------------|---------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 04.10.2022 | 962,097 | 107204,359 | 0      | 0      | 105912,539 | 0     | 0     | 26483,63 | 1,02     | 19033,12 | 742,98  |
| 23.10.2022 | 970,592 | 108814,266 | 0      | 0      | 107509,422 | 0     | 0     | 26911,73 | 429,12   | 19061,07 | 770,93  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.10.2022 10:52:52