

#5805#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Киевская 141-145, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9052
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 20124214
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	4,694	0	122,017	0	0	120,177	0	0	24	0	0	0	57	47,6	0,38	0,37	4,6
25.02.2021	4,003	0	108,521	0	0	107,084	0	0	24	0	0	0	53,3	44,4	0,37	0,37	8,2
26.02.2021	3,969	0	107,501	0	0	106,113	0	0	24	0	0	0	52,6	43,6	0,37	0,36	10,7
27.02.2021	4,316	0	117,831	0	0	116,223	0	0	24	0	0	0	54,2	45,4	0,38	0,37	4,9
28.02.2021	4,101	0	117,185	0	0	115,652	0	0	24	0	0	0	53	44,5	0,38	0,37	3,2
01.03.2021	4,238	0	117,109	0	0	115,555	0	0	24	0	0	0	53,4	44,7	0,37	0,37	3
02.03.2021	4,35	0	117,618	0	0	116,016	0	0	24	0	0	0	54,2	45,3	0,38	0,37	2,5
03.03.2021	4,606	0	108,712	0	0	107,105	0	0	24	0	0	0	56,4	46,1	0,37	0,36	3,2
04.03.2021	4,653	0	103,022	0	0	101,461	0	0	24	0	0	0	57,2	46,2	0,37	0,37	1,3
05.03.2021	4,825	0	101,479	0	0	99,903	0	0	24	0	0	0	58	46,5	0,37	0,37	1,3
06.03.2021	4,729	0	102,583	0	0	101,016	0	0	24	0	0	0	57,5	46,4	0,38	0,37	-0,7
07.03.2021	4,606	0	101,434	0	0	99,927	0	0	24	0	0	0	56,6	45,6	0,38	0,37	1,4
08.03.2021	4,812	0	102,085	0	0	100,504	0	0	24	0	0	0	57,8	46,4	0,38	0,37	1,7
09.03.2021	5,243	0	104,389	0	0	102,636	0	0	24	0	0	0	60,4	48,2	0,38	0,37	0
10.03.2021	5,095	0	104,369	0	0	102,66	0	0	24	0	0	0	59,6	47,7	0,38	0,37	-1,7
11.03.2021	4,89	0	103,617	0	0	101,989	0	0	24	0	0	0	58,3	46,9	0,38	0,37	-0,7
12.03.2021	4,277	0	107,098	0	0	105,643	0	0	24	0	0	0	54	44,3	0,38	0,38	-0,8
13.03.2021	4,129	0	112,583	0	0	111,121	0	0	24	0	0	0	52,9	44	0,38	0,38	4,6
14.03.2021	4,147	0	112,45	0	0	110,968	0	0	24	0	0	0	53,1	44,2	0,39	0,38	4,9
15.03.2021	4,175	0	113,052	0	0	111,549	0	0	24	0	0	0	53,4	44,5	0,39	0,38	3,7
16.03.2021	4,099	0	114,054	0	0	112,568	0	0	24	0	0	0	53	44,3	0,39	0,38	3,2
17.03.2021	4,121	0	112,765	0	0	111,302	0	0	24	0	0	0	52,8	44	0,39	0,38	2,5
18.03.2021	4,09	0	115,254	0	0	113,785	0	0	24	0	0	0	52,3	43,7	0,39	0,38	1,6
19.03.2021	4,492	0	110,711	0	0	109,173	0	0	24	0	0	0	54,7	44,9	0,38	0,38	1
20.03.2021	5,27	0	112,664	0	0	110,807	0	0	24	0	0	0	59,8	48,5	0,38	0,38	-1,1
21.03.2021	4,437	0	105,823	0	0	104,337	0	0	24	0	0	0	55	44,8	0,38	0,38	-1,1
22.03.2021	4,397	0	104,661	0	0	103,202	0	0	24	0	0	0	54,8	44,6	0,37	0,37	1,8
23.03.2021	4,094	0	107,233	0	0	105,823	0	0	24	0	0	0	53,1	43,9	0,37	0,37	2,6
Итого:	124,858	0	3067,82	0	0	3024,299	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,822																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	607,762	12736,732	0	0	12544,552	0	0	2981	1
23.03.2021	732,618	15804,551	0	0	15568,852	0	0	3653	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.03.2021 13:53:05