

# #5802#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 141-145, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9052  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20124214  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	3,469	0	50,342	0	0	49,672	0	0	24	0	53,4	36,7	0,33	0,33	-
03.10.2021	3,734	0	66,987	0	0	66,095	0	0	24	0	53,5	40	0,34	0,34	-
04.10.2021	3,795	0	84,832	0	0	83,741	0	0	24	0	52,7	41,9	0,35	0,35	-
05.10.2021	3,607	0	86,721	0	0	85,65	0	0	24	0	51,6	41,6	0,35	0,35	-
06.10.2021	3,532	0	90,562	0	0	89,471	0	0	24	0	50,9	41,5	0,36	0,35	-
07.10.2021	3,929	0	94,608	0	0	93,363	0	0	24	0	53,2	43,1	0,36	0,36	-
08.10.2021	4,089	0	94,606	0	0	93,32	0	0	24	0	54,2	43,7	0,37	0,36	-
09.10.2021	4,181	0	94,323	0	0	93,011	0	0	24	0	54,7	43,9	0,37	0,37	-
10.10.2021	4,243	0	99,99	0	0	98,602	0	0	24	0	54,6	44,3	0,38	0,37	-
11.10.2021	4,522	0	104,659	0	0	103,129	0	0	24	0	56,1	45,7	0,38	0,37	-
12.10.2021	4,414	0	104,573	0	0	103,068	0	0	24	0	55,8	45,6	0,37	0,36	-
13.10.2021	4,183	0	103,76	0	0	102,318	0	0	24	0	54,6	44,9	0,36	0,36	-
14.10.2021	4,185	0	102,912	0	0	101,499	0	0	24	0	54,2	44,4	0,36	0,35	-
15.10.2021	4,186	0	103,55	0	0	102,1	0	0	24	0	54,9	45,1	0,36	0,36	-
16.10.2021	4,27	0	103,694	0	0	102,199	0	0	24	0	55,7	45,7	0,36	0,36	-
17.10.2021	4,293	0	103,725	0	0	102,231	0	0	24	0	55,7	45,6	0,36	0,36	-
18.10.2021	4,326	0	103,642	0	0	102,137	0	0	24	0	55,9	45,8	0,36	0,35	-
19.10.2021	4,368	0	101,228	0	0	99,765	0	0	24	0	55,7	45,3	0,35	0,35	-
20.10.2021	4,249	0	104,933	0	0	103,418	0	0	24	0	55,7	45,9	0,36	0,35	-
21.10.2021	4,22	0	105,467	0	0	103,92	0	0	24	0	56,3	46,6	0,36	0,35	-
22.10.2021	4,021	0	104,023	0	0	102,603	0	0	24	0	54,3	44,9	0,36	0,35	-
23.10.2021	3,89	0	102,355	0	0	101,029	0	0	24	0	52,8	43,6	0,36	0,35	-
Итого:	89,706	0	2111,492	0	0	2082,341	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,426														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	876,583	19664,72	0	0	19379,773	0	0	8261	1
23.10.2021	966,289	21776,212	0	0	21462,113	0	0	8789	1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2021 20:45:25