

#98883#

Отчёт по теплотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 141-145, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9052  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20124214  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 08.10.2024 | 1,336   | 0         | 42,084   | 0       | 0       | 41,512   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,1   | 46,4   | 0,19    | 0,19    | -           |
| 09.10.2024 | 3,953   | 0         | 128,183  | 0       | 0       | 126,283  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,5   | 49     | 0,37    | 0,35    | -           |
| 10.10.2024 | 3,954   | 0         | 125,805  | 0       | 0       | 123,986  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 48,2   | 0,36    | 0,34    | -           |
| 11.10.2024 | 3,962   | 0         | 101,638  | 0       | 0       | 100,237  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,4   | 45     | 0,37    | 0,36    | -           |
| 12.10.2024 | 4,204   | 0         | 112,876  | 0       | 0       | 111,313  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 45,7   | 0,37    | 0,37    | -           |
| 13.10.2024 | 4,326   | 0         | 118,179  | 0       | 0       | 116,523  | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,9   | 46     | 0,38    | 0,37    | -           |
| 14.10.2024 | 4,379   | 0         | 115,848  | 0       | 0       | 114,208  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,2   | 46     | 0,37    | 0,36    | -           |
| 15.10.2024 | 4,679   | 0         | 120,064  | 0       | 0       | 118,304  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,1   | 46,7   | 0,37    | 0,36    | -           |
| 16.10.2024 | 4,846   | 0         | 122,978  | 0       | 0       | 121,173  | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,2   | 46,7   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 17.10.2024 | 4,987   | 0         | 125,021  | 0       | 0       | 123,13   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,1   | 47,4   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 18.10.2024 | 4,912   | 0         | 121,735  | 0       | 0       | 119,906  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57     | 47,2   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 19.10.2024 | 4,979   | 0         | 115,236  | 0       | 0       | 113,446  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 47,4   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 20.10.2024 | 5,081   | 0         | 109,931  | 0       | 0       | 108,176  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 47,5   | 0,37    | 0,37    | -           |
| 21.10.2024 | 5,058   | 0         | 112,562  | 0       | 0       | 110,754  | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,9   | 48     | 0,37    | 0,37    | -           |
| 22.10.2024 | 4,779   | 0         | 118,18   | 0       | 0       | 116,346  | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 48,1   | 0,38    | 0,37    | -           |
| 23.10.2024 | 4,628   | 0         | 116,403  | 0       | 0       | 114,67   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,7   | 47     | 0,39    | 0,38    | -           |
| Итого:     | 70,063  | 0         | 1806,723 | 0       | 0       | 1779,967 | 0      | 0      | 384      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,734  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 07.10.2024 | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0     | 0     | 2473    | 372    |
| 23.10.2024 | 70,063 | 1806,722 | 0      | 0      | 1779,968 | 0     | 0     | 2857    | 372    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2024 15:33:58