

#67356#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 141-145, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9052
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124214
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 5,286 | 0 | 121,098 | 0 | 0 | 119,199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 47,7 | 0,39 | 0,38 | - |
| 25.12.2023 | 5,284 | 0 | 120,088 | 0 | 0 | 118,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 48 | 0,39 | 0,38 | - |
| 26.12.2023 | 5,125 | 0 | 120,341 | 0 | 0 | 118,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 47,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 27.12.2023 | 5,125 | 0 | 120,862 | 0 | 0 | 119,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 47,3 | 0,39 | 0,38 | - |
| 28.12.2023 | 5,226 | 0 | 121,26 | 0 | 0 | 119,373 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 47,6 | 0,39 | 0,38 | - |
| 29.12.2023 | 5,357 | 0 | 123,803 | 0 | 0 | 121,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 48,6 | 0,39 | 0,38 | - |
| 30.12.2023 | 5,218 | 0 | 120,895 | 0 | 0 | 118,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 48,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 31.12.2023 | 4,982 | 0 | 119,776 | 0 | 0 | 117,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 46,9 | 0,38 | 0,38 | - |
| 01.01.2024 | 5,232 | 0 | 116,468 | 0 | 0 | 114,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 47,3 | 0,38 | 0,38 | - |
| 02.01.2024 | 5,916 | 0 | 115,936 | 0 | 0 | 113,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 49,3 | 0,38 | 0,38 | - |
| 03.01.2024 | 7,402 | 0 | 125,299 | 0 | 0 | 122,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 55 | 0,39 | 0,38 | - |
| 04.01.2024 | 8,23 | 0 | 130,147 | 0 | 0 | 127,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 58,1 | 0,4 | 0,38 | - |
| 05.01.2024 | 6,667 | 0 | 119,913 | 0 | 0 | 117,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 52,9 | 0,38 | 0,37 | - |
| 06.01.2024 | 6,612 | 0 | 121,904 | 0 | 0 | 119,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 51,7 | 0,39 | 0,38 | - |
| 07.01.2024 | 9,448 | 0 | 134,982 | 0 | 0 | 131,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 61,5 | 0,4 | 0,38 | - |
| 08.01.2024 | 9,528 | 0 | 135,488 | 0 | 0 | 131,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 61,4 | 0,4 | 0,38 | - |
| 09.01.2024 | 7,271 | 0 | 129,061 | 0 | 0 | 126,346 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 54,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 10.01.2024 | 5,747 | 0 | 121,501 | 0 | 0 | 119,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 48 | 0,39 | 0,38 | - |
| 11.01.2024 | 5,589 | 0 | 120,485 | 0 | 0 | 118,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 47,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 12.01.2024 | 6,167 | 0 | 121,788 | 0 | 0 | 119,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 50,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 13.01.2024 | 5,55 | 0 | 113,008 | 0 | 0 | 111,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 47,4 | 0,38 | 0,38 | - |
| 14.01.2024 | 5,563 | 0 | 113,644 | 0 | 0 | 111,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,1 | 48,2 | 0,38 | 0,38 | - |
| 15.01.2024 | 5,401 | 0 | 113,006 | 0 | 0 | 111,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 47,3 | 0,38 | 0,38 | - |
| 16.01.2024 | 6,654 | 0 | 124,265 | 0 | 0 | 121,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 51,8 | 0,39 | 0,38 | - |
| 17.01.2024 | 6,981 | 0 | 127 | 0 | 0 | 124,365 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 54,2 | 0,39 | 0,38 | - |
| 18.01.2024 | 6,2 | 0 | 127,506 | 0 | 0 | 125,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 51,1 | 0,39 | 0,38 | - |
| 19.01.2024 | 5,973 | 0 | 124,604 | 0 | 0 | 122,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 49,8 | 0,39 | 0,38 | - |
| 20.01.2024 | 5,721 | 0 | 122,836 | 0 | 0 | 120,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 48,5 | 0,39 | 0,38 | - |
| 21.01.2024 | 5,949 | 0 | 121,561 | 0 | 0 | 119,466 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 49,4 | 0,39 | 0,38 | - |
| 22.01.2024 | 5,543 | 0 | 118,427 | 0 | 0 | 116,496 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 48,1 | 0,38 | 0,38 | - |
| 23.01.2024 | 5,214 | 0 | 120,61 | 0 | 0 | 118,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 47,1 | 0,39 | 0,38 | - |
| Итого: | 190,161 | 0 | 3787,562 | 0 | 0 | 3718,895 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,419 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2023 | 3210,639 | 77350,277 | 0 | 0 | 76176,978 | 0 | 0 | 27742 | 32 |
| 23.01.2024 | 3400,802 | 81137,84 | 0 | 0 | 79895,871 | 0 | 0 | 28486 | 32 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2024 8:51:47