

#26030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 94, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 3301
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1249700
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,384	88,039	89,086	86,172	87,93	24	24	0	0	68,8	52,8	9	5,1	-
25.09.2022	1,429	88,148	89,094	86,273	87,945	24	24	0	0	69,1	52,6	9	5,1	-
26.09.2022	1,292	83,656	84,562	81,875	83,461	24	24	0	0	68,8	53,1	9	5,1	-
27.09.2022	1,37	88,141	89,125	86,289	87,961	24	24	0	0	68,7	52,9	9	5,1	-
28.09.2022	1,31	111,859	113,016	109,719	111,523	24	24	0	0	65,1	53,2	9	5,1	-
29.09.2022	1,348	92,086	93,25	90,172	92,023	24	24	0	0	68,1	53,2	9	5,1	-
30.09.2022	1,305	83,367	84,422	81,594	83,32	24	24	0	0	68,9	53	9	5,1	-
01.10.2022	1,426	87,391	88,484	85,531	87,344	24	24	0	0	69,2	52,6	9	5,1	-
02.10.2022	1,468	133,125	134,359	130,625	132,594	24	24	0	0	64,3	53,1	9	5,1	-
03.10.2022	1,316	88,758	90,164	86,906	88,977	24	24	0	0	68,2	53,2	9	5,1	-
04.10.2022	1,415	96,086	97,43	94,102	96,156	24	24	0	0	68	53	9	5,1	-
Итого:	15,063	1040,656	1052,992	1019,258	1039,234	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,063													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1607,403	74040,492	74395,164	72293,734	73497,406	14141,72	0,2
04.10.2022	1622,466	75081,148	75448,156	73312,992	74536,641	14405,72	0,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:33:04