

#5772#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Тульская 16, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 9008
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112487
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,579	0	86,143	0	0	84,316	0	0	24	0	68,7	61,4	0,54	0,46	4,6
25.04.2021	2,577	0	85,591	0	0	83,769	0	0	24	0	68,8	61,4	0,54	0,46	4
26.04.2021	2,581	0	85,285	0	0	83,479	0	0	24	0	68,6	61,2	0,54	0,46	3,7
27.04.2021	2,505	0	85,463	0	0	83,652	0	0	24	0	68,5	61,4	0,54	0,47	2,9
28.04.2021	2,526	0	85,393	0	0	83,579	0	0	24	0	68,7	61,5	0,54	0,47	4,1
29.04.2021	2,583	0	85,311	0	0	83,488	0	0	24	0	68,8	61,5	0,53	0,46	6,7
30.04.2021	1,351	0	72,774	0	0	71,263	0	0	24	0	67,8	63,3	0,45	0,39	9,3
01.05.2021	0,853	0	79,518	0	0	77,819	0	0	24	0	68,8	66,2	0,46	0,39	7
02.05.2021	0,832	0	80,965	0	0	79,254	0	0	24	0	68,4	65,9	0,45	0,39	7,3
03.05.2021	0,965	0	79,369	0	0	77,676	0	0	24	0	68,8	65,8	0,45	0,38	6,2
04.05.2021	0,87	0	82,952	0	0	81,197	0	0	24	0	68,6	66	0,45	0,38	5,8
05.05.2021	0,88	0	85,799	0	0	83,984	0	0	24	0	68,5	66,1	0,45	0,37	9,6
06.05.2021	0,933	0	82,982	0	0	81,224	0	0	24	0	68,6	65,8	0,45	0,38	10,4
07.05.2021	0,902	0	84,056	0	0	82,251	0	0	24	0	69	66,4	0,45	0,38	6,9
08.05.2021	0,889	0	84,699	0	0	82,889	0	0	24	0	68,9	66,3	0,45	0,38	6,9
09.05.2021	0,89	0	85,189	0	0	83,368	0	0	24	0	68,8	66,3	0,46	0,38	6,3
10.05.2021	0,987	0	86,148	0	0	84,304	0	0	24	0	69	66,2	0,46	0,38	11,1
11.05.2021	0,87	0	86,852	0	0	84,989	0	0	24	0	69	66,5	0,46	0,38	17,8
12.05.2021	0,848	0	86,911	0	0	85,054	0	0	24	0	68,8	66,5	0,46	0,38	19,7
13.05.2021	0,879	0	87,459	0	0	85,601	0	0	24	0	68,7	66,2	0,46	0,38	19,2
14.05.2021	0,886	0	86,839	0	0	84,992	0	0	24	0	68,6	66,1	0,46	0,38	9,9
15.05.2021	0,843	0	86,731	0	0	84,87	0	0	24	0	68,9	66,5	0,46	0,38	10,6
16.05.2021	0,845	0	84,594	0	0	82,802	0	0	24	0	68,6	66,2	0,45	0,38	10
17.05.2021	0,822	0	69,122	0	0	67,726	0	0	24	0	66,7	63,8	0,46	0,41	12,5
18.05.2021	0,863	0	75,563	0	0	74,031	0	0	24	0	66,9	64,1	0,47	0,41	14,5
19.05.2021	0,857	0	70,373	0	0	69,026	0	0	24	0	64,7	61,8	0,45	0,4	11,4
20.05.2021	0,865	0	69,143	0	0	67,875	0	0	24	0	63,2	60,2	0,43	0,38	10,4
21.05.2021	0,89	0	92,115	0	0	90,157	0	0	24	0	68,6	66,3	0,46	0,37	-
22.05.2021	0,888	0	90,353	0	0	88,431	0	0	24	0	68,7	66,3	0,46	0,37	14
23.05.2021	0,893	0	88,969	0	0	87,061	0	0	24	0	69	66,6	0,46	0,38	-
Итого:	36,952	0	2492,661	0	0	2440,127	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,826														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	656,825	13978,721	0	0	13651,345	0	0	5577	23
23.05.2021	693,777	16471,383	0	0	16091,471	0	0	6297	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:22:53