

# #5760#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Тульская 16, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 9008  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112487  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,862	0	35,217	0	0	34,481	0	0	24	0	68,1	62,1	0,46	0,37	-
25.05.2022	0,791	0	34,174	0	0	33,476	0	0	24	0	67,2	61,6	0,46	0,37	-
26.05.2022	0,82	0	34,282	0	0	33,573	0	0	24	0	67,6	61,8	0,46	0,37	-
27.05.2022	0,818	0	35,347	0	0	34,617	0	0	24	0	67,6	62	0,47	0,37	-
28.05.2022	0,84	0	35,516	0	0	34,782	0	0	24	0	67,7	62	0,47	0,38	-
29.05.2022	0,892	0	35,294	0	0	34,56	0	0	24	0	67,8	61,6	0,47	0,37	-
30.05.2022	0,805	0	31,042	0	0	30,407	0	0	24	0	67,3	61	0,47	0,37	-
31.05.2022	0,758	0	27,634	0	0	27,067	0	0	24	0	67,4	60,8	0,48	0,36	-
01.06.2022	0,779	0	26,299	0	0	25,774	0	0	24	0	66,4	59,2	0,47	0,36	-
02.06.2022	0,784	0	23,723	0	0	23,242	0	0	24	0	67	59	0,47	0,35	-
03.06.2022	0,862	0	24,011	0	0	23,519	0	0	24	0	67,3	58,6	0,47	0,35	-
04.06.2022	0,84	0	23,904	0	0	23,419	0	0	24	0	66,9	58,3	0,47	0,35	-
05.06.2022	0,798	0	23,903	0	0	23,415	0	0	24	0	67,1	59	0,47	0,35	-
06.06.2022	0,797	0	23,879	0	0	23,392	0	0	24	0	67,2	59	0,47	0,35	-
07.06.2022	0,807	0	24,211	0	0	23,711	0	0	24	0	67,6	59,5	0,48	0,35	-
08.06.2022	0,725	0	24,194	0	0	23,703	0	0	24	0	66,9	59,6	0,48	0,35	-
09.06.2022	0,857	0	24,36	0	0	23,859	0	0	24	0	67,4	58,8	0,48	0,35	-
10.06.2022	0,771	0	24,223	0	0	23,733	0	0	24	0	66,9	59,2	0,48	0,35	-
11.06.2022	0,715	0	24,534	0	0	24,027	0	0	24	0	67,6	60,5	0,48	0,36	-
12.06.2022	0,82	0	24,629	0	0	24,123	0	0	24	0	67,4	59,3	0,48	0,36	-
13.06.2022	0,75	0	24,326	0	0	23,833	0	0	24	0	67	59,5	0,48	0,36	-
14.06.2022	0,812	0	24,342	0	0	23,848	0	0	24	0	67	58,9	0,48	0,36	-
15.06.2022	0,295	0	10,117	0	0	9,907	0	0	24	0	67,7	60,7	0,45	0,34	-
16.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	66,7	58,6	0,46	0,34	-
17.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	66,9	56,9	0,46	0,34	-
18.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	66,7	56,9	0,46	0,34	-
19.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	66,7	57,8	0,46	0,34	-
20.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	66,6	56,8	0,46	0,34	-
21.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	66,1	57,4	0,46	0,34	-
22.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	66,5	57	0,46	0,34	-
23.06.2022	0,213	0	4,882	0	0	4,782	0	0	0	24	66,9	56,3	0,46	0,34	-
Итого:	18,211	0	624,043	0	0	611,25	0	0	562	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,35														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 562

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	1570,891	79372,077	0	0	77534,899	0	0	15056	24
23.06.2022	1589,1	79996,121	0	0	78146,15	0	0	15600	224

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.06.2022 13:55:36