

#5775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Тульская 16, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 9008  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112487  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,693	0	9,05	0	0	8,87	0	0	24	0	66,3	47,7	0,48	0,32	-
25.09.2021	0,753	0	9,124	0	0	8,942	0	0	24	0	66,4	46,3	0,48	0,32	-
26.09.2021	0,715	0	9,092	0	0	8,909	0	0	24	0	66,6	47,5	0,48	0,32	-
27.09.2021	0,745	0	9,094	0	0	8,913	0	0	24	0	66,3	46,4	0,48	0,32	-
28.09.2021	0,73	0	9,154	0	0	8,971	0	0	24	0	66,5	47,1	0,49	0,32	-
29.09.2021	0,671	0	9,182	0	0	8,998	0	0	24	0	66,6	48,8	0,49	0,32	-
30.09.2021	0,723	0	9,137	0	0	8,956	0	0	24	0	66,1	46,8	0,48	0,31	-
Итого:	5,03	0	63,833	0	0	62,559	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,201														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	776,789	23964,773	0	0	23422,081	0	0	9249	23
30.09.2021	781,818	24028,606	0	0	23484,64	0	0	9417	23

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:59:56