

#121050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Генделя 8-16, Калининград
13
9036
ТВ7 (ASCII)
20111994
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,278	0	78,496	0	0	76,545	0	0	24	0	74,8	52,1	0,34	0,26	-
25.02.2025	6,685	0	72,727	0	0	71,019	0	0	24	0	72,5	50	0,33	0,26	-
26.02.2025	6,896	0	78,966	0	0	77,11	0	0	24	0	72,5	51,1	0,34	0,26	-
27.02.2025	6,569	0	78,874	0	0	77,106	0	0	24	0	70,7	50,3	0,34	0,26	-
28.02.2025	6,549	0	75,545	0	0	73,817	0	0	24	0	71,3	50,2	0,34	0,26	-
01.03.2025	7,111	0	78,339	0	0	76,441	0	0	24	0	73,7	51,5	0,34	0,26	-
02.03.2025	7,099	0	80,518	0	0	78,573	0	0	24	0	73,6	52	0,35	0,26	-
03.03.2025	6,737	0	79,099	0	0	77,284	0	0	24	0	71,5	50,7	0,34	0,26	-
04.03.2025	6,718	0	79,896	0	0	78,082	0	0	24	0	71,2	50,6	0,34	0,25	-
05.03.2025	6,728	0	84,517	0	0	82,626	0	0	24	0	70,6	51,1	0,35	0,25	-
06.03.2025	6,671	0	86,907	0	0	84,95	0	0	24	0	70,8	52	0,35	0,25	-
07.03.2025	6,467	0	85,849	0	0	83,924	0	0	24	0	70,5	52,2	0,35	0,25	-
08.03.2025	6,498	0	88,138	0	0	86,171	0	0	24	0	70,4	52,5	0,35	0,25	-
09.03.2025	6,396	0	88,761	0	0	86,792	0	0	24	0	70,2	52,7	0,35	0,24	-
10.03.2025	6,552	0	94,679	0	0	92,557	0	0	24	0	70,6	53,8	0,36	0,24	-
11.03.2025	6,433	0	87,53	0	0	85,556	0	0	24	0	70,8	52,8	0,35	0,24	-
12.03.2025	6,607	0	85,062	0	0	83,115	0	0	24	0	71,4	52,5	0,35	0,25	-
13.03.2025	6,831	0	81,844	0	0	79,881	0	0	24	0	73,3	52,9	0,34	0,25	-
14.03.2025	7,251	0	81,605	0	0	79,555	0	0	24	0	75,3	53,5	0,34	0,25	-
15.03.2025	7,365	0	82,503	0	0	80,408	0	0	24	0	75,7	53,8	0,34	0,25	-
16.03.2025	7,539	0	84,293	0	0	82,142	0	0	24	0	76	54,1	0,34	0,25	-
17.03.2025	7,517	0	80,882	0	0	78,787	0	0	24	0	76,6	53,8	0,34	0,25	-
18.03.2025	7,344	0	83,842	0	0	81,758	0	0	24	0	74,7	53,3	0,34	0,25	-
19.03.2025	6,948	0	83,559	0	0	81,587	0	0	24	0	72,7	52,4	0,34	0,25	-
20.03.2025	6,747	0	84,628	0	0	82,693	0	0	24	0	71,4	52	0,35	0,25	-
21.03.2025	6,534	0	88,081	0	0	86,139	0	0	24	0	70	51,9	0,35	0,25	-
22.03.2025	6,81	0	90,763	0	0	88,714	0	0	24	0	71	52,7	0,35	0,25	-
23.03.2025	6,599	0	90,141	0	0	88,144	0	0	24	0	70,1	52,2	0,35	0,25	-
Итого:	191,479	0	2336,044	0	0	2281,476	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,734														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	996,2	11926,442	0	0	11636,732	0	0	5120	25
23.03.2025	1187,68	14262,486	0	0	13918,207	0	0	5792	25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:03:53