

#296653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	6,836	0	95,898	0	0	93,61	0	0	24	0	73	55,5	0,32	0,2	-
20.03.2026	7,262	0	105,64	0	0	103,061	0	0	24	0	74	57,2	0,36	0,22	-
21.03.2026	7,374	0	107,897	0	0	105,268	0	0	24	0	74,1	57,4	0,37	0,23	-
22.03.2026	7,414	0	107,916	0	0	105,28	0	0	24	0	74,1	57,3	0,37	0,22	-
23.03.2026	7,451	0	113,982	0	0	111,198	0	0	24	0	74,1	58,1	0,38	0,22	-
24.03.2026	7,57	0	116,297	0	0	113,444	0	0	24	0	74,3	58,4	0,38	0,22	-
25.03.2026	7,429	0	119,475	0	0	116,553	0	0	24	0	74,1	58,9	0,39	0,22	-
26.03.2026	4,892	0	68,197	0	0	66,572	0	0	24	0	72,9	55,5	0,27	0,18	-
27.03.2026	7,819	0	116,388	0	0	113,543	0	0	24	0	74,2	57,8	0,38	0,22	-
28.03.2026	7,527	0	105,746	0	0	103,144	0	0	24	0	74,3	56,9	0,35	0,21	-
29.03.2026	7,472	0	109,172	0	0	106,491	0	0	24	0	74,2	57,5	0,36	0,21	-
30.03.2026	7,378	0	106,557	0	0	103,942	0	0	24	0	74,2	57,3	0,36	0,22	-
31.03.2026	7,209	0	97,883	0	0	95,477	0	0	24	0	74,3	56,3	0,35	0,23	-
01.04.2026	7,291	0	99,383	0	0	96,959	0	0	24	0	74	56,1	0,35	0,22	-
02.04.2026	7,675	0	105,795	0	0	103,154	0	0	24	0	75	57,2	0,36	0,22	-
03.04.2026	7,346	0	104,324	0	0	101,811	0	0	24	0	73,4	56,3	0,35	0,21	-
04.04.2026	7,588	0	109,481	0	0	106,795	0	0	24	0	74,3	57,3	0,36	0,22	-
05.04.2026	7,593	0	112,542	0	0	109,784	0	0	24	0	74,2	57,8	0,37	0,21	-
06.04.2026	7,515	0	109,067	0	0	106,386	0	0	24	0	74,3	57,5	0,36	0,22	-
07.04.2026	6,793	0	86,485	0	0	84,375	0	0	24	0	73,9	54,7	0,32	0,22	-
08.04.2026	7,323	0	91,768	0	0	89,469	0	0	24	0	75,1	55,6	0,34	0,23	-
09.04.2026	7,293	0	92,307	0	0	90,024	0	0	24	0	74,6	55,2	0,35	0,23	-
10.04.2026	7,361	0	94,785	0	0	92,438	0	0	24	0	74,6	55,6	0,35	0,23	-
11.04.2026	7,238	0	97,228	0	0	94,851	0	0	24	0	74	55,9	0,35	0,23	-
12.04.2026	7,215	0	98,529	0	0	96,111	0	0	24	0	74,2	56,3	0,35	0,23	-
13.04.2026	7,295	0	103,603	0	0	101,079	0	0	24	0	74	56,8	0,36	0,22	-
14.04.2026	7,223	0	107,843	0	0	105,229	0	0	24	0	73,8	57,4	0,35	0,2	-
15.04.2026	4,384	0	69,646	0	0	68,116	0	0	24	0	68,9	53,7	0,31	0,23	-
16.04.2026	7,787	0	116,45	0	0	113,595	0	0	24	0	74,2	57,9	0,37	0,21	-
17.04.2026	7,709	0	115,646	0	0	112,806	0	0	24	0	74,3	58	0,37	0,21	-
18.04.2026	7,636	0	120,06	0	0	117,111	0	0	24	0	74,3	58,8	0,37	0,2	-
Итого:	223,898	0	3205,99	0	0	3127,676	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,477														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2663,37	31092,945	0	0	30313,387	0	0	14432	25
18.04.2026	2887,267	34298,935	0	0	33441,065	0	0	15176	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 12:17:37