

#5750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 21.04.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 6,687 | 0 | 85,22 | 0 | 0 | 83,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 52,7 | 0,32 | 0,25 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 6,699 | 0 | 84,398 | 0 | 0 | 82,429 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,8 | 0,32 | 0,25 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 6,574 | 0 | 80,181 | 0 | 0 | 78,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 52,3 | 0,31 | 0,25 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 7,088 | 0 | 76,088 | 0 | 0 | 74,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 52,1 | 0,32 | 0,26 | 6 |
| 28.03.2023 | 8,002 | 0 | 76,339 | 0 | 0 | 74,209 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,8 | 54,1 | 0,32 | 0,26 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 7,29 | 0 | 76,755 | 0 | 0 | 74,804 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,7 | 52,4 | 0,31 | 0,26 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 6,873 | 0 | 82,02 | 0 | 0 | 80,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 51,9 | 0,32 | 0,26 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 6,755 | 0 | 83,861 | 0 | 0 | 81,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 52,3 | 0,32 | 0,25 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 6,607 | 0 | 77,323 | 0 | 0 | 75,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 51,2 | 0,31 | 0,25 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 6,864 | 0 | 76,576 | 0 | 0 | 74,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 51,3 | 0,31 | 0,25 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 7,319 | 0 | 74,451 | 0 | 0 | 72,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 51,9 | 0,31 | 0,26 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 7,408 | 0 | 74,212 | 0 | 0 | 72,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 51,9 | 0,31 | 0,26 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 7,19 | 0 | 74,478 | 0 | 0 | 72,611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 51,4 | 0,31 | 0,26 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 7,002 | 0 | 73,911 | 0 | 0 | 72,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 50,9 | 0,31 | 0,26 | 1 |
| 07.04.2023 | 6,866 | 0 | 83,404 | 0 | 0 | 81,486 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 51,6 | 0,32 | 0,25 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 6,74 | 0 | 87,302 | 0 | 0 | 85,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 53 | 0,32 | 0,25 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 6,576 | 0 | 84,946 | 0 | 0 | 82,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 52,6 | 0,32 | 0,25 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 6,738 | 0 | 87,221 | 0 | 0 | 85,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 53,3 | 0,32 | 0,25 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 6,74 | 0 | 92,261 | 0 | 0 | 90,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 54 | 0,33 | 0,25 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 6,726 | 0 | 95,228 | 0 | 0 | 93,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 54,5 | 0,33 | 0,24 | 10 |
| 13.04.2023 | 6,574 | 0 | 91,696 | 0 | 0 | 89,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 53,9 | 0,32 | 0,24 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 6,739 | 0 | 93,866 | 0 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 54,7 | 0,33 | 0,25 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 6,682 | 0 | 92,026 | 0 | 0 | 89,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 54,2 | 0,33 | 0,25 | 11 |
| 16.04.2023 | 6,561 | 0 | 84,895 | 0 | 0 | 82,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 53 | 0,31 | 0,24 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 6,835 | 0 | 90,095 | 0 | 0 | 88,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 53,4 | 0,33 | 0,25 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 6,919 | 0 | 92,724 | 0 | 0 | 90,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 54 | 0,33 | 0,25 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 3,968 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 48,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 53,1 | 0,3 | 0,22 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 6,817 | 0 | 93,708 | 0 | 0 | 91,522 | 0 | 0 | 14 | 10 | 72,1 | 54,3 | 0,26 | 0,17 | - |
| 21.04.2023 | 4,295 | 0 | 60,939 | 0 | 0 | 59,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 54,5 | 0,17 | 0,11 | - |
| Итого: | 194,134 | 0 | 2376,075 | 0 | 0 | 2319,608 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 46,368 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 686

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------------|----------|--------|--------|------------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 4566,939 | 65879,94 | 0 | 0 | 64201,671 | 0 | 0 | 16862 | 4199 |
| 21.04.2023 | 53703567,992 | 0 | 0 | 0 | 1035197879198,06 | 0 | 0 | 24 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 12:39:45