

#79884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2024 | 6,63 | 0 | 83,868 | 0 | 0 | 82,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 50,9 | 0,33 | 0,26 | 6,6 |
| 25.03.2024 | 6,676 | 0 | 86,407 | 0 | 0 | 84,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 51,3 | 0,34 | 0,26 | 3,6 |
| 26.03.2024 | 6,758 | 0 | 89,701 | 0 | 0 | 87,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 51,8 | 0,34 | 0,26 | 3,9 |
| 27.03.2024 | 6,642 | 0 | 88,756 | 0 | 0 | 86,798 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 51,7 | 0,34 | 0,26 | 5,5 |
| 28.03.2024 | 6,617 | 0 | 91,76 | 0 | 0 | 89,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 52,7 | 0,34 | 0,26 | 9,1 |
| 29.03.2024 | 6,597 | 0 | 95,864 | 0 | 0 | 93,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 52,9 | 0,35 | 0,25 | 11,8 |
| 30.03.2024 | 6,626 | 0 | 103,897 | 0 | 0 | 101,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 54,3 | 0,36 | 0,25 | 10,7 |
| 31.03.2024 | 6,483 | 0 | 106,943 | 0 | 0 | 104,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 55,3 | 0,36 | 0,25 | 13,4 |
| 01.04.2024 | 6,51 | 0 | 119,289 | 0 | 0 | 116,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 56 | 0,37 | 0,23 | 16,7 |
| 02.04.2024 | 6,805 | 0 | 125,56 | 0 | 0 | 122,836 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 56,1 | 0,38 | 0,22 | - |
| 03.04.2024 | 7,71 | 0 | 114,024 | 0 | 0 | 111,296 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 56,7 | 0,36 | 0,23 | - |
| 04.04.2024 | 7,847 | 0 | 114,852 | 0 | 0 | 112,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 57 | 0,36 | 0,23 | - |
| 05.04.2024 | 7,328 | 0 | 123,874 | 0 | 0 | 121,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 55,6 | 0,38 | 0,22 | - |
| 06.04.2024 | 7,222 | 0 | 126,137 | 0 | 0 | 123,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 56 | 0,38 | 0,22 | - |
| 07.04.2024 | 6,919 | 0 | 112,329 | 0 | 0 | 109,827 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 55,3 | 0,36 | 0,23 | - |
| 08.04.2024 | 5,915 | 0 | 89,079 | 0 | 0 | 87,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 53,6 | 0,37 | 0,28 | - |
| 09.04.2024 | 3,437 | 0 | 68,211 | 0 | 0 | 66,747 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 56,7 | 0,37 | 0,32 | - |
| 10.04.2024 | 0,183 | 0 | 50,756 | 0 | 0 | 49,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 68,2 | 0,23 | 0,2 | - |
| 11.04.2024 | 0,203 | 0 | 52,172 | 0 | 0 | 51,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 68,3 | 0,2 | 0,18 | - |
| 12.04.2024 | 0,222 | 0 | 57,09 | 0 | 0 | 55,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 70 | 0,22 | 0,19 | - |
| 13.04.2024 | 0,254 | 0 | 57,165 | 0 | 0 | 55,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 74 | 0,23 | 0,19 | - |
| 14.04.2024 | 0,243 | 0 | 55,591 | 0 | 0 | 54,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 72,8 | 0,22 | 0,19 | - |
| 15.04.2024 | 0,231 | 0 | 53,318 | 0 | 0 | 52,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 69,9 | 0,21 | 0,18 | - |
| 16.04.2024 | 0,225 | 0 | 50,835 | 0 | 0 | 49,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 67,9 | 0,2 | 0,17 | - |
| 17.04.2024 | 0,204 | 0 | 28,358 | 0 | 0 | 27,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 67,7 | 0,26 | 0,25 | - |
| 18.04.2024 | 0,201 | 0 | 25,064 | 0 | 0 | 24,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 65,2 | 0,32 | 0,3 | - |
| 19.04.2024 | 0,239 | 0 | 52,881 | 0 | 0 | 51,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 70,9 | 0,33 | 0,29 | - |
| 20.04.2024 | 0,244 | 0 | 51,777 | 0 | 0 | 50,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 71 | 0,33 | 0,3 | - |
| 21.04.2024 | 0,242 | 0 | 51,248 | 0 | 0 | 50,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 70,6 | 0,33 | 0,3 | - |
| 22.04.2024 | 4,852 | 0 | 68,791 | 0 | 0 | 67,182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55 | 0,32 | 0,26 | - |
| 23.04.2024 | 8,018 | 0 | 90,121 | 0 | 0 | 87,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 51,5 | 0,33 | 0,24 | - |
| Итого: | 128,283 | 0 | 2485,718 | 0 | 0 | 2429,821 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,64 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2024 | 5930,781 | 81216,203 | 0 | 0 | 79158,034 | 0 | 0 | 25607 | 4238 |
| 23.04.2024 | 6059,06 | 83701,92 | 0 | 0 | 81587,85 | 0 | 0 | 26351 | 4238 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 10:50:02